

ADP.2301. 67.2021

Kielce, dnia 21.07.2021r.

Zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie i dostawa mebli


Dotyczy: załącznika nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

część nr 5 – zestawienie meble laboratoryjne i pozostałe

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie stolika, którego korpus wewnątrz stanowi tylko blacha ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304), bez dodatkowego obicia materiałem? – dotyczy l.p. 1

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody, wymagane jest wygłuszenie stolika.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie stolika z uchwytami wykonanymi z rurki fi 20mm, umieszczonymi po bokach wózka – poziomo, jak na poniższej wizualizacji? – dotyczy l.p. 1



**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza stolik z uchwytami umieszczonymi po boku wózka pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie konstrukcji stolika wykonanej z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym? – dotyczy l.p. 1

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania zaoblonych krawędzi i zastosowania profili giętych.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie stolika o szerokości 730mm (liczonej z uchwytami poziomymi)? – dotyczy l.p.1

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szafy o wymiarach 800x470x1800mm? – dotyczy l.p. 3

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szafy wyposażonej w półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? – dotyczy l.p. 3

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szafy wyposażonej w półki przestawne co max. 45 mm? – dotyczy l.p. 3

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.