

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Wymianę drzwi ppoż w budynku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach**”, nr postępowania: ADP.2301.78.2022.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

#### **Pytanie 1**

mam pytanie odnośnie zapisu w załączniku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

j) Tabliczka znamionowa w języku Braille'a

Czy chodzi o wykonanie tabliczki na drzwiach, która informuje o klasie odporności ogniowej drzwi (wzór w załączniku)?

Chciałbym również zwrócić uwagę na zapis w punkcie g) Uchwyt stały szeroki pionowy profilowany - stal nierdzewna

Drzwi przeciwpożarowe mogą być wyposażone tylko w klamkę, nie może to być pochwyt.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że rezygnuje z dostawy i montażu tabliczek znamionowych w języku Braille'a (na potrzeby osób z niepełnosprawnościami), stanowiących pierwotne wyposażenie 10 szt. drzwi ppoż. EI 60. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że opisane minimalne wymagania wyposażenia drzwi ppoż. w punkcie 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia muszą spełniać obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie (wymogi drzwi ppoż.). W związku z powyższym Zamawiający rezygnuje z uchwytów ze stali nierdzewnej na rzecz klamek przystosowanych do drzwi ppoż. i podkreśla, że objęte postępowaniem przetargowym 10 szt. drzwi ppoż. EI 60 muszą posiadać klasę drzwi dymoszczelnych.

#### **Informacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców**

**Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

**Termin składania ofert upływa 13.09.2022 o godz.: 10:00.**

**Otwarcie ofert nastąpi 13.09.2022 o godz.: 11:00.**

Zatwierdzam:

**dr Aleksandra Pisarska – KANCLERZ UJK**