

Kielce, dnia 20.05.2024 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ADP.2302.8.2024

**NOTATKA o Wyborze oferty najkorzystniejszej
dotycząca udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego w
oparciu o art.2, ust1, pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

W celu udzielenia zamówienia na **Dostawę i montaż klimatyzatorów w obiektach UJK** przeprowadzono rozpoznanie rynku, ponieważ nie stosuje się ustawy Pzp.

W dniu **12.04.2024 r.** na stronie internetowej Uczelni: www.ujk.edu.pl zamieszczono ogłoszenie, zaproszenie do składania ofert.

W odpowiedzi na nasze zapytanie, do dnia upływu terminu na składanie ofert tj. do dn. **22.04.2024 r. do godz.11.00** wpłynęły oferty od następujących Wykonawców:

L.p	Nazwa firmy	Kwota zł brutto/całość	Punktacja	Uwagi
1.	Energiagratias Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 30/110, 53-238 Wrocław biuro@hti.com.pl	46 986,00	100 pkt.	
2.	Geoclimate Sp. z o.o., Wrzeczek 145, 99-420 Łyszkowice kontakt@geoclimaspzoo.com	32 640,00		Oferta odrzucona w oparciu o niezgodność z wymaganiami zamawiającego w zakresie pracy chłodzenia. Zamawiający wymagał: -25°C do 45°C. Wykonawca zaproponował urządzenie od -15°C do 50°C
3.	Proklimatech Mariusz Stawarz. Ul. Jurajska 108, 32-095 Iwanowice Dworskie proklimatech@interia.pl	40 466,59		Oferta odrzucona w oparciu o niezgodność z wymaganiami zamawiającego w zakresie pracy chłodzenia. Zamawiający wymagał: -25°C do 45°C. Wykonawca zaproponował urządzenie o zakresie od -18°C do 52°C
4.	Paweł Płatek PHU MMD. Prandocin 13A, 32-090 Słomniki pawelplatek@wp.pl	39 360,00		Oferta odrzucona w oparciu o niezgodność z wymaganiami zamawiającego w zakresie pracy chłodzenia. Zamawiający wymagał: -25°C do 45°C. Wykonawca zaproponował urządzenie o zakresie od -20°C-48°C
5.	Eko-Pomiar Sp. z o.o. ,ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce biuro@eko-pomiar.com	62 704,03		Oferta odrzucona w oparciu o niezgodność z wymaganiami zamawiającego w zakresie pracy chłodzenia.

				Zamawiający wymagał: -25°C do 45°C. Wykonawca zaproponował urządzenie o zakresie od -20°C-52°C
6.	PHU Aquaklim Sp. z o.o., ul Łódzka 290, 25-655 Kielce biuro@aquaklim.pl	52 275,00	74, 93 pkt.	

Do realizacji zamówienia jako najkorzystniejszą, spośród ofert nieodrzuconych, wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę Energiagratias Sp. z o.o. Oferta tego Wykonawcy spełnia w pełnym zakresie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym nr ADP.2302.8.2024, cena oferty mieści się w kwocie jaka została zabezpieczona na realizację tego zamówienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której projekt załączony był do treści ogłoszenia.

Na realizację niniejszego zamówienia zamawiający przeznaczył 54 379,70 zł brutto.

ZATWIERDZIŁ
Kancelarz UJK w Kielcach
dr hab. Aleksandra Pisarska