

Kielce, dnia 26.06.2026

Pytania i odpowiedzi do postępowania KU.2302.22.2026

Pytanie 1

W dokumencie "Zapytanie ofertowe" jest zapis o ochronie fizycznej, natomiast w Umowie o ochronie obiektu. Dla nas usługa ochrony fizycznej to stały dozór na miejscu przez pracownika ochrony przez konkretną liczbę godzin. Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o stałą usługę ochrony fizycznej na obiekcie czy jedynie podjazdy patrolu w wymienionych przez Państwa godzinach i monitorowanie sygnałów SSWiN.

Odpowiedź 1

Usługa ochrony fizycznej realizowana w formie dozorowej a nie stałej obecności na obiektach. Sygnał z czujki lub wezwanie telefoniczne ma powodować przyjazd patrolu interwencyjnego i zaprowadzenie ładu i porządku w miejscu wskazanym przez zgłaszającego, zarówno w obiekcie jak i na terenie miasteczka. Wskazany w umowie patrol ma charakter prewencyjny.

Pytanie 2

Proszę o wskazanie ilości czujek znajdujących się na obiekcie.

Odpowiedź 2

Liczba czujek: w każdym obiekcie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jedna czujka (tzw. napadówka), dodatkowo wymagamy całodobowego stanowiska kierowania z możliwością łączności telefonicznej.

W Klubie Wspak zainstalowany jest system alarmowy w skład, którego wchodzi 11 czujek ruchu.

Zatwierdził
Kancelarz UJK w Kielcach
mgr Tomasz Czajewicz