

Tabela pomiarowa nr 1.  
 Obiekt: Budynek Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego  
 w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	System	Projekt		Pomiar		Skuteczność
			Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	
POZIOM 0							
3	Laboratorium interferometrii laserowej	N3	328,0		307,5		94%
		N3	328,0		320,0		98%
		W3		630,0		97,5	15%
6	Pracownia spektroskopii optycznej	N3	296,0		325,0		110%
		N3	318,0		392,5		123%
		W3		614,0		907,5	148%
7	Pracownia fizyki jądrowej	N3	320,0		742,5		232%
		N3	310,0		537,5		173%
		W3		608,0		134,0	22%
						92,0	
		N3	296,0		248,0		84%
		N3	315,0		222,5		71%
		W3		610,0		814,0	133%
11	Hol komunikacyjny	N4	420,0		113,0		27%
		N4	445,0		260,0		58%
		N4	420,0		224,0		53%
		N4	438,0		234,0		53%
		N4	430,0		236,5		55%
		N4	430,0		279,0		65%
		W5		410,0		76,9	19%
		W5		440,0		41,8	10%
13	Zakład hydrologii i modelowania przestrzeni geograficznej	N4	106,0		267,5		252%
		W5		108,0		397,5	368%
		N4	278,0		272,5		98%
15	Sala seminaryjna	N4	262,0		312,5		119%
		N4	258,0		360,0		140%
		W5		394,0		332,5	84%
		W5		396,0		385,0	97%
		N4	262,0		325,0		124%
16b	Pomieszczenie ultrawiówek	N4	264,0		302,5		115%
		N4	431,0		427,5		99%
		W6		478,0		440,0	92%
		W6		472,0		335,0	71%
		N4	292,0		257,5		88%
		N4	288,0		342,5		119%
15a	Pracownia epigenetyki	W6		578,0		187,5	32%
		N4	317,0		320,0		101%
		W6		318,0		296,0	93%
17a	Ciemnia foto	N4	103,0				0%
		W6		104,0			0%
17	Mikroskop elektronowy	N4	392,0		425,0		108%
		W6		390,0		272,5	70%
		W6		103,0		127,5	124%
18	Laboratorium	N4	104,0		140,0		135%
		W6		104,0		122,5	118%
19	Laboratorium	N4	312,0		387,5		124%
		W6		310,0		230,0	74%
20	Laboratorium biologii medycznej	N4	102,0		92,5		91%
		W6		104,0		70,0	67%
21	Laboratorium biologii medycznej	N4	101,0		0,0		0%
		N4	312,0		252,5		81%
22	Laboratorium biologii medycznej	W4		310,0		0,0	0%
		N4	104,0		357,5		344%
23a	Magazyn administracyjny	N4	104,0				0%
		W4		106,0			0%
26	Sala wykładowa	N4	300,0		302,5		101%
		N4	313,0		300,0		96%
		N4	318,0		375,0		118%
		N4	314,0		355,0		113%
		N4	316,0		347,5		110%
		W4		518,0		142,5	28%
		W4		520,0		100,0	19%
28	Laboratorium	W4		516,0		127,5	25%
		N4	105,0		61,0		58%
29	Zakład radiobiologii	N4	262,0		127,5		49%
		N4	264,0		191,0		72%
		W4		309,0		112,5	36%
		W4		308,0		160,0	52%
		N4	118,0		72,5		61%
30	Laboratorium	W4			172,5		
		W4		103,0		47,5	46%
31	Sala ćwiczeń	N4	246,0		255,0		104%
		N4	258,0		292,5		113%
		N4	242,0		252,5		104%
		W4		700,0		227,5	33%

Tabela pomiarowa nr 1.  
 Obiekt: Budynek Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego  
 w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	System	Projekt		Pomiar		Skuteczność
			Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	
34	Pokój zastępcy dyrektora	N4	106,0		110,0		104%
		W6		108,0		107,5	100%
40	Lab. geomorfologiczno-hydrologiczne	N4	102,0		107,5		105%
		W5		102,0		162,5	159%
40c	Laboratorium	N4	103,0		135,0		131%
		N4	104,0		130,0		125%
		W5		104,0		120,0	115%
42	Sala ćwiczeniowa	W5		105,0		175,0	167%
		N4	310,0		222,5		72%
		N4	308,0		161,5		52%
		N4	312,0		308,0		99%
		W5		304,0		256,5	84%
46	Szatnia	W5		306,0		248,5	81%
		W5		314,0		295,5	94%
		W2		430,0		100,6	23%
		W2		442,0		71,2	16%
47	Sala seminaryjna	W2		436,0		35,1	8%
		N3	635,0		615,0		97%
		W2		628,0		682,5	109%
50	Dyrektor instytutu fizyki	N3	158,0		165,0		104%
		N3	161,0		167,5		104%
		W2		325,0		385,0	118%
		N4	105,0		148,0		141%
57	Pracownia magisterska	N4	102,0		98,5		97%
		N3	309,0		397,5		129%
		N3	318,0		315,0		99%
		W2		627,0		610,0	97%

Tabela pomiarowa nr 1.  
 Obiekt: Budynek Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego  
 w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	System	Projekt		Pomiar		Skuteczność
			Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	
POZIOM +1							
103	Zakład biofizyki	N3	262,0		375,6		143%
		N3	255,0		297,8		117%
		W3		517,0		562,2	109%
104	Zakład biofizyki	N3	258,0		307,8		119%
		N3	260,0		312,2		120%
		W3		518,0		451,1	87%
105	Zakład biofizyki	N3	252,0		297,8		118%
		N3	259,0		288,9		112%
		W3		511,0		92,2	18%
106	Zakład biofizyki	N3	96,0		96,9		101%
		N3	95,0		94,1		99%
		N3	95,0		117,9		124%
		W3		286,0		386,7	135%
107	Optyka falowa	N3	92,0		117,9		128%
		N3	94,0		159,7		170%
		N3	95,0		182,5		192%
		W3		281,0		300,0	107%
108	Pracownia elektroniczna		262,0		307,8		117%
			254,0		323,3		127%
				516,0		121,1	23%
111	Hol rekreacyjny	N3	209,0		58,8		28%
		N3	315,0		76,9		24%
		N3	208,0		39,6		19%
		N3	310,0		82,5		27%
		N3	309,0		72,4		23%
		W1		778,0		0,0	0%
		W1		770,0		0,0	0%
114a	Pokój asystenta	N4	104,0		129,7		125%
		W5		106,0		116,7	110%
115a	Zaplecze pracowni	N4	105,0				0%
115	Laboratorium hydrologiczno - geomorfologiczne	N4	316,0		268,9		85%
		N4	314,0		344,4		110%
		W6		630,0		411,0	65%
117	PRAC. EPIGENETYKI	N4	158,0		141,0		89%
		W6		156,0		145,0	93%
		N4	155,0				0%
		W6		158,0			0%
118	Sala wykładowa	N4	316,0		344,4		109%
		N4	315,0		354,4		113%
		N4	310,0		326,7		105%
		N4	308,0		357,8		116%
		W6		414,0		340,0	82%
		W6		416,0		brak kratki	
		W6		419,0		338,9	81%
119	Pracownia naukowa	N4	309,0		347,8		113%
		W6		310,0		256,7	83%
120	Pracownia naukowa	N4	310,0		131,1		42%
		W4		312,0		0,0	0%
121	Sala ćwiczeń	N4	308,0		322,3		105%
		N4	306,0		313,3		102%
		W4		624,0		0,0	0%
123	Sekretariat	N4	106,0		85,6		81%
		W4		108,0		96,7	90%
124	Pracownia ćwiczeń	N4	310,0		286,7		92%
		N4	312,0		317,8		102%
		W4		622,0		36,7	6%
125	Pokój adiunktów	N4	104,0		202,2		194%
		W4		103,0		0,0	0%
126a	Pracownia naukowa	N4	242,0				0%
		W4		246,0			0%
126	Pracownia magisterska	N4	312,0		258,9		83%
		N4	310,0		354,4		114%
		W4		608,0		76,7	13%
127	Sala ćwiczeń	N4	308,0		319,6		104%
		N4	310,0		391,1		126%
		W4		676,0		0,0	0%
128	Sala magisterska	N4	226,0		227,8		101%
		N4	242,0		221,1		91%
		W4		472,0		0,0	0%
129a	Pracownia naukowa	N4	302,0		304,4		101%
		N4	308,0		280,0		91%
		W4		696,0		179,3	26%
130	Laboratorium	N4	105,0		143,3		136%
		W4		107,0		0,0	0%

Tabela pomiarowa nr 1.  
 Obiekt: Budynek Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego  
 w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	System	Projekt		Pomiar		Skuteczność
			Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	
131	Sala magisterska	N4	318,0		316,7		100%
		N4	323,0		318,9		99%
		W4		702,0		338,9	48%
132	Pracownia naukowa	N4	106,0		116,7		110%
		W6		258,0		173,3	67%
133	Pokój adiunktów	N4	103,0		148,9		145%
		W6		105,0		134,4	128%
137	Pokój adiunkta	W5		106,0		131,2	124%
138	Zaplecze pracownicze	W5		108,0			0%
139	Pracownia kartografii	N4	230,0		227,8		99%
		N4	232,0		180,0		78%
		W5		158,0		208,9	132%
		W5		209,0		176,7	85%
141	Pokój asystenta	N4	103,0				0%
		W5		105,0			0%
142	Sala seminaryjna	N4	382,0		344,4		90%
		N4	380,0		345,6		91%
		W5		662,0		407,8	62%
143	Sala wykładowa	N3	315,0		360,0		114%
		N3	308,0		305,6		99%
		N3	298,0		364,4		122%
		N3	304,0		338,9		111%
		N3	308,0		308,9		100%
		N3	295,0		brak kratki		
		N3	305,0		brak kratki		
		W1		518,0		48,9	9%
		W1		516,0		24,4	5%
		W1		730,0		127,8	18%
144	Zaplecze sali	N3	103,0		85,6		83%
		W1		308,0			0%
146	Zaplecze sali	N3	105,0		155,6		148%
147	Sala zbiorów	N3	308,0		343,3		111%
		N3	315,0		357,8		114%
		W3		623,0		114,6	18%
148	Sala seminaryjna	N3	310,0		313,3		101%
		N3	309,0		336,7		109%
		W2		619,0		630,0	102%
153	Pracownia technik demonstracji	N3	342,0		404,7		118%
		N3	345,0		357,8		104%
		W2		623,0		683,6	110%
		W2		685,0		brak kratki	
155	Zakład astrofizyki	N3	260,0		274,4		106%
		W2		260,0		302,2	116%
156	Zakład astrofizyki	N3	255,0		325,5		128%
		W2		258,0		288,9	112%
157	Zakład astrofizyki	N3	255,0		300,0		118%
		N3	260,0		368,9		142%
		W2		515,0		110,0	21%

Tabela pomiarowa nr 1.  
 Obiekt: Budynek Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego  
 w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	System	Projekt		Pomiar		Skuteczność
			Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	
<b>POZIOM +2</b>							
203	Pracownia fizyczna	N2	259,0		357,5		138%
		N2	260,0		307,5		118%
		W3		518,0		660,0	127%
204	Pracownia fizyczna	N2	245,0		370,0		151%
		N2	262,0		390,0		149%
		W3		507,0		210,0	41%
205	Pracownia fizyczna	N2	260,0		337,5		130%
		N2	262,0		335,0		128%
		W3		520,0		97,5	19%
206	Pracownia fizyczna	N2	258,0		355,0		138%
		W3		258,0		265,0	103%
207	Pracownia komputerowa	N2	252,0		374,0		148%
		W3		254,0		158,0	62%
208	Pracownia komputerowa	N2	248,0				0%
		W3		250,0			0%
209	Pracownia komputerowa	N2	255,0		322,0		126%
		W3		255,0		476,0	187%
212	Hol rekreacyjny	N2	262,0		55,4		21%
		N2	253,0		45,2		18%
		N2	260,0		66,7		26%
		W1		732,0		33,9	5%
		W1		674,0		218,2	32%
213	Sala wykładowa	N6	106,0		122,5		116%
		N6	102,0		140,0		137%
		N6	100,0		125,0		125%
		N6	104,0		155,0		149%
		N6	103,0		157,5		153%
		N6	105,0		157,5		150%
		N6	99,0		192,5		194%
		N6	101,0		190,0		188%
		W5		412,0		0,0	0%
		W5		408,0		0,0	0%
214	Gabinet	N6	104,0		145,0		139%
		W5		103,0		0,0	0%
215	Zespół laborat. nauk. Badawczych	N6	105,0		0,0		0%
		W5		105,0		0,0	0%
216	Zespół laborat. nauk. Badawczych	N6	252,0		242,5		96%
		N6	248,0		320,0		129%
		N6	250,0		255,0		102%
		W5		500,0		0,0	0%
216a	Gabinet dyrektora	N6	106,0		117,5		111%
216b	Sala seminaryjna	N6	266,0		250,0		94%
		W6		264,0		212,5	80%
217a	Gabinet dyrektora	N6	103,0		145,0		141%
		W6		106,0		80,0	75%
217b	Hodowla glonów	N6	261,0		357,5		137%
		W6		262,0		235,0	90%
218	Sala wykładowa	N6	212,0		230,0		108%
		N6	210,0		227,5		108%
		N6	214,0		252,5		118%
		N6	210,0		227,5		108%
		W6		420,0			brak kratki
		W4		420,0		282,5	67%
219	Gabinet	N6	110,0		112,5		102%
		W4		108,0		0,0	0%
221	Pracownia magisterska	N6	228,0		232,5		102%
		N6	242,0		285,0		118%
		W4		470,0		190,0	40%
222	Magazyn	N6	107,0		105,0		98%
		W4		109,0		95,0	87%
223	Pokój kreślarski	N6	162,0				0%
		W4		164,0			0%
224	Zaplecze	N6	108,0		125,0		116%
		W4		108,0		0,0	0%
225	Sala ćwiczeń	N6	262,0		340,0		130%
		N6	244,0		245,0		100%
		N6	226,0		250,0		111%
		W4		672,0		160,0	24%
232	Zielnik	N6	246,0				0%
		N6	238,0				0%
		W4		484,0			0%
233	Sala seminaryjna	N6	258,0		240,0		93%
		N6	260,0		202,5		78%
		W4		518,0		252,5	49%
234a	Gabinet	N6	109,0		60,0		55%

Tabela pomiarowa nr 1.  
 Obiekt: Budynek Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego  
 w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	System	Projekt		Pomiar		Skuteczność
			Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	
234	Gabinet	N6	108,0		110,0		102%
		W6		109,0		115,0	106%
240	Gabinet	N6	108,0		140,0		130%
		W5		107,0		0,0	0%
241	Laboratorium geologii i gleboznawstwa	N6	312,0		290,0		93%
		N6	310,0		352,5		114%
		W5		355,0		0,0	0%
242	Zespół laborat.	W5		350,0		0,0	0%
		N6	318,0		307,5		97%
243	Zespół laborat.	W5		336,0		0,0	0%
		N6	255,0		307,5		121%
244	Sala wykładowa	N6	245,0		147,5		60%
		N6	262,0		245,0		94%
		N6	266,0		365,0		137%
		W5		728,0		0,0	0%
		N2	520,0		222,5		43%
246	Sala wykładowa	N2	518,0		490,0		95%
		N2	530,0		270,0		51%
		N2	535,0		475,0		89%
		W1		385,0		927,5	241%
		W1		382,0		775,0	203%
		W1		390,0		367,5	94%
		W1		388,0		425,0	110%
247	Uczelniane centrum informatyczne	N2	448,0		494,0		110%
		N2	478,0		460,0		96%
		W3		618,0		262,0	42%
248	Uczelniane centrum informatyczne	N2	258,0				0%
		W2		257,0			0%
249	Uczelniane centrum informatyczne	N2	262,0				0%
		W2		260,0			0%
250	Centrum informatyczne	N2	265,0				0%
		W2		262,0			0%
251, 252	Sala komputerowa	N2	245,0				0%
		W2		252,0			0%
253, 254	Sala komputerowa	N2	414,0		482,5		117%
		N2	408,0		365,0		89%
		W2		409,0		425,0	104%
		W2		412,0		92,5	22%
253, 254	Sala komputerowa	N2	410,0		367,5		90%
		N2	409,0		527,5		129%
		W2		408,0		527,5	129%
		W2		408,0		487,5	119%

Tabela pomiarowa nr 1.  
 Obiekt: Budynek Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego  
 w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	System	Projekt		Pomiar		Skuteczność
			Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	
POZIOM +3							
305	Sala wykładowa	N2	318,0		440,0		138%
		N2	305,0		430,0		141%
		W3		418,0		100,0	24%
		W3		205,0		195,0	95%
306a	Pracownia wag	N2	375,0		64,0		17%
		W3		408,0		205,0	50%
306	Pracownia	N2	310,0		565,0		182%
		N2	295,0		370,0		125%
		W3		810,0		717,0	89%
315a	Hol rekreacyjny	N2	525,0		135,6		26%
		W1		710,0		37,3	5%
		W1		705,0		231,7	33%
317	Zakład badań regionalnych	N5	259,0		317,5		123%
		W5		258,0		210,0	81%
318	Sala wykładowa	N5	240,0		300,0		125%
		N5	228,0		265,0		116%
		W5		468,0		262,5	56%
319	Sala ćwiczeń	N5	242,0		292,5		121%
		N5	226,0		275,0		122%
		W5		462,0		425,0	92%
320	Sala ćwiczeń	N5	240,0		332,5		139%
		N5	228,0		257,5		113%
		W5		466,0		377,5	81%
321	Sala ćwiczeń	N5	242,0		267,5		111%
		N5	226,0		260,0		115%
		W6		470,0		397,5	85%
324	Sala seminaryjna	N5	242,0		277,5		115%
		N5	230,0		257,5		112%
		W6		472,0		407,5	86%
328	Sala ćwiczeń	N5	238,0		355,0		149%
		N5	228,0		292,0		128%
		W4		462,0		147,5	32%
329	Gabinet	N5	105,0		130,0		124%
		W4		107,0		50,0	47%
330	Gabinet	N5	108,0		175,0		162%
		W4		107,0		brak kratki	
331	Gabinet	N5	109,0		107,5		99%
		W4		108,0		57,5	53%
334	Sala przygotowawcza	N5	161,0		192,5		120%
		N5	160,0		210,0		131%
		W4		160,0		70,0	44%
						60,0	
335	Sala ćwiczeń	N5	242,0		525,0		217%
		N5	232,0		485,0		209%
		W4		474,0		180,0	38%
336	Pracownia mikrobiologii	N5	318,0		340,0		107%
		N5	318,0		372,5		117%
		W4		698,0		260,0	37%
		N5	264,0		122,5		46%
338	Pracownia mikrobiologii	W6		260,0		332,5	128%
		N5	268,0		127,5		48%
339	Sala seminaryjna	W6		266,0		200,0	75%
		N5	318,0		340,0		107%
343	Pracownia geologiczna	N5	314,0		355,0		113%
		W5		678,0		490,0	72%
		N5	312,0		317,5		102%
346	Sala wykładowa	N5	308,0		367,5		119%
		W5		620,0		465,0	75%
		N2	535,0		430,0		80%
347	Sala wykładowa	N2	540,0		410,0		76%
		N2	532,0		432,5		81%
		N2	540,0		450,0		83%
		W1		380,0		567,5	149%
		W1		385,0		492,5	128%
		W1		390,0		662,5	170%
		W1		388,0		585,0	151%
		N2	310,0		211,0		68%
349	Zakład informatyki	N2	315,0		231,1		73%
		W3		625,0		91,0	15%
		N2	328,0		555,0		169%
356	Sala seminaryjna	N2	292,0		395,0		135%
		W2		606,0		370,0	61%
						154,0	
357	Sala zbiorów	N2	310,0				0%
		N2	320,0				0%
		W2		610,0			0%
362	Komunikacja	N2	108,0		146,9		136%
		N2	106,0		113,0		107%

Tabela pomiarowa nr 1.  
 Obiekt: Budynek Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego  
 w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	System	Projekt		Pomiar		Skuteczność
			Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	
<b>POZIOM +4</b>							
403	Sala ćwiczeń	N1	258,0		420,0		163%
		N1	260,0		362,0		139%
		W3		515,0		700,0	136%
404	Sala ćwiczeń	N1	245,0		355,0		145%
		N1	262,0		342,5		131%
		W3		507,0		612,5	121%
405	Sala informatyczna	N1	261,0		282,5		108%
		N1	255,0		320,0		125%
		W3		506,0		200,0	40%
406	Sala informatyczna	N1	265,0		342,5		129%
		N1	252,0		340,0		135%
		W3		517,0		625,0	121%
407	Sala informatyczna	N1	258,0		290,0		112%
		N1	248,0		350,0		141%
		W3		506,0		679,5	134%
411	Hol rekreacyjny	N1	729,0		282,6		39%
		W1		765,0		195,6	26%
415	Sala ćwiczeń	N5	434,0		270,0		62%
		N5	428,0		295,0		69%
		W5		462,0		342,5	74%
418	Pracownia geografii	N5	239,0		300,0		126%
		N5	230,0		285,0		124%
		W5		460,0		447,5	97%
					440,0		
419	Sala ćwiczeń	N5	240,0		277,5		116%
		N5	224,0		345,0		154%
		W6		464,0		485,0	105%
420	Pracownia histologiczna	N5	462,0		582,5		126%
		W6		460,0		410,0	89%
		W6		105,0		97,5	93%
421	Gabinet	N5	108,0		152,5		141%
		N5	105,0		165,0		157%
		W6		106,0		227,5	215%
423	Pracownia komputerowa	N5	258,0		287,5		111%
		W4		255,0		50,0	20%
424	Pracownia inż.-tech.	N5	262,0		295,0		113%
		W4		262,0		60,0	23%
429	Sala seminaryjna	N5	238,0		250,0		105%
		N5	230,0		270,0		117%
		W4		468,0		187,5	40%
435	Zbiory entymologiczne	N5	258,0		317,5		123%
		W4		256,0		117,5	46%
436	Pracownia magisterska	N5	106,0		115,0		108%
		W4		104,0		70,0	67%
437	Pracownia biologii rozwoju	N5	228,0		267,5		117%
		N5	232,0		295,0		127%
		W4		458,0		172,5	38%
438	Sala ćwiczeń	N5	224,0		332,5		148%
		N5	226,0		300,0		133%
		W4		452,0		180,0	40%
439	Pracownia komputerowa	N5	308,0		412,5		134%
		N5	310,0		425,0		137%
		W4		619,0		287,5	46%
					109,0		
444	Sala ćwiczeń	N5	230,0		315,0		137%
		N5	246,0		275,0		112%
		W5		476,0		447,5	94%
449	Pracownia informatyczna	N5	306,0		440,0		144%
		N5	312,0		390,0		125%
		W5		616,0		530,0	86%
451	Sala wykładowa	N1	372,0		440,0		118%
		N1	315,0		512,5		163%
		N1	370,0		420,0		114%
		N1	320,0		450,0		141%
		N1	315,0		560,0		178%
		N1	368,0		487,5		132%
		N1	315,0		160,0		51%
		W1		438,0		362,5	83%
		W1		425,0		357,5	84%
		W1		418,0		442,5	106%
		W1		430,0		450,0	105%



Tabela pomiarowa nr 1.  
 Obiekt: Budynek Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego  
 w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	System	Projekt		Pomiar		Skuteczność
			Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	
452	Pokój biurowy	N1	368,0		0,0		0%
453	Pracownia magisterska	N1	309,0		345,0		112%
		W3		318,0		347,5	109%
455	Pracownia magisterska	N1	318,0		415,0		131%
		W3		308,0		490,0	159%
456	Pracownia informatyki	N1	311,0		450,0		145%
		W2		310,0		462,5	149%
457	Pracownia informatyki	N1	310,0		397,5		128%
		W2		307,0		335,0	109%
458	Sala wykładowa	N1	308,0		482,5		157%
		N1	305,0		585,0		192%
		N1	292,0		422,5		145%
		N1	318,0		445,0		140%
		W2		718,0		852,5	119%
		W2		525,0		112,5	21%
459	Pokój biurowy	N1	310,0		447,5		144%
		W2		308,0		370,0	120%
465	Sala ćwiczeń	N1	270,0		347,5		129%
		N1	269,0		460,0		171%
		W2		535,0		215,0	40%

Tabela pomiarowa nr 1.  
 Obiekt: Budynek Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego  
 w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	System	Projekt		Pomiar		Skuteczność
			Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wyciąg [m <sup>3</sup> /h]	
<b>POZIOM +5</b>							
504	Sala seminaryjna	N1	318,0		0,0		0%
		W3		318,0		268,0	84%
510	Sala wykładowa	N1	628,0		0,0		0%
		N1	310,0		0,0		0%
		N1	310,0		0,0		0%
		W3		620,0		374,0	60%
513	Hol rekreacyjny	W3		228,0		512,0	225%
		W1		626,0		1018,5	163%
516	Sala seminaryjna	N6	238,0		202,0		85%
		N6	227,0		150,0		66%
		W5		465,0		172,0	37%
520	Sala wykładowa					304,0	
		N6	309,0		444,0		144%
		N6	310,0		452,0		146%
		W6		308,0		298,0	97%
525	Pokój szczepień	W6		311,0			0%
		N6	262,0		428,0		163%
		W4		262,0		60,0	23%
528	Pracownia magisterska	N6	240,0		188,0		78%
		N6	232,0		180,0		78%
		W4		472,0		70,0	15%
530	Pracownia laboratoryjna	N6	308,0		344,0		112%
		N6	308,0		358,0		116%
		W4		607,0		248,0	41%
		N6	228,0		312,0		137%
540	Sala wykładowa	N6	218,0		314,0		144%
		N6	232,0		252,0		109%
		W5		678,0		566,0	83%
		N6	259,0		276,0		107%
541	Sala seminaryjna	W5		260,0		432,0	166%
		W1		54,0			0%
546	Magazyn	N1	575,0		50,0		9%
		N1	575,0		30,0		5%
		W1		570,0		402,0	71%
		W3		578,0		546,0	94%
553	Sala wykładowa	N1	463,0		0,0		0%
		N1	462,0		0,0		0%
		W2		464,0		572,0	123%
		W2		463,0		426,0	92%
562	Sala wykładowo - ćwiczeniowa	N1	310,0		68,0		22%
		N1	308,0		72,0		23%
		W2		618,0		630,0	102%
563	Sala wykładowo - ćwiczeniowa	N1	305,0		0,0		0%
		N1	320,0		0,0		0%
		W2		625,0		308,0	49%
<b>POMIAR WYDAJNOŚCI CENTRAL WENTYLACYJNYCH</b>							
Nr centrali	Gabaryty kanału na którym był robiony pomiar	System	Projekt		Pomiar		Skuteczność
NW1	1250x630	N1	14540		11 834		81%
	800X630; 500X400	W1		13270		8 953	67%
NW2	1250x630	N2	14960		12 899		86%
	900X1000	W2		15860		10 185	64%
NW3	1400X630	N3	15900		13 136		83%
	900X1000	W3		16900		12 751	75%
NW4	1250X1000	N4	18390		19 416		106%
	1000X1000	W4		17820		4 994	28%
NW5	1200X600	N5	12690		15 677		124%
	400X315; 600X1000	W5		12100		8 829	73%
NW6	400X500; 500X900	N6	13500		12 472		92%
	315X250; 1000X500	W6		10000		7 766	78%