RZUT VI-go PIĘTRA-SEGMENT A3

CENTRALA NAWIEWNO – WYWIEWNA					
N6W6					
Vnow=	13491	m3/h	dPw=	450Pa	
Vwyw=	10010	m3/h	dPw=	350Pa	
Un=	400	V;	Pm=	2,35	kW
Qgrz=	80,6	kW;	tw=	95/70	°C
m=	1690	kg;			
FILTRY EU.EU.5					
WYMIENNIK OBROTOWY					

NR ODCIĄGU	13
NR POMIESZCZEŃ	420
TYP WENTYLATORA	WWP2
OBROTY	1420 1/s
TEMPERATURA WYK.	40°C
WAGA	12 kg

NR ODCIĄGU	2
NR POMIESZCZEŃ	128
TYP WENTYLATORA	WWL2
OBROTY	1420 1/s
TEMPERATURA WYK.	40°C
WAGA	12 kg

NR ODCIĄGU	K12
TYP WENTYLATORA	WKD-mini
SILNIK	3231Dm6
OBROTY	1410 1/s
TEMPERATURA WYK.	60°C
WAGA	230 kg

NR ODCIĄGU	7
NR POMIESZCZEŃ	127
TYP WENTYLATORA	WWP2
OBROTY	1420 1/s
TEMPERATURA WYK.	40°C
WAGA	12 kg

NR ODCIĄGU	6
NR POMIESZCZEŃ	226
TYP WENTYLATORA	WWL2
OBROTY	1420 1/s
TEMPERATURA WYK.	40°C
WAGA	12 kg

NR ODCIĄGU	5
NR POMIESZCZEŃ	129
TYP WENTYLATORA	WWP2
OBROTY	1420 1/s
TEMPERATURA WYK.	40°C
WAGA	12 kg

NR ODCIĄGU	4
NR POMIESZCZEŃ	020
TYP WENTYLATORA	WWL2
OBROTY	1420 1/s
TEMPERATURA WYK.	40°C
WAGA	12 kg

NR ODCIĄGU	3
NR POMIESZCZEŃ	129A
TYP WENTYLATORA	WWP2
OBROTY	1420 1/s
TEMPERATURA WYK.	40°C
WAGA	12 kg

2x TŁUMIK AKUSTYCZNY 1080x600x2000 TYP MS-200 FIRMY TROX

TŁUMIK AKUSTYCZNY 400x600x2000 TYP MS-200 FIRMY TROX

TŁUMIK AKUSTYCZNY 1400x600x2000 TYP MS-200 FIRMY TROX

TŁUMIK AKUSTYCZNY 600x600x2000 MS-200 FIRMY TROX

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA NE FIRMY VTS CLIMA Vw=10010 m3/h , dp= 350Pa

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA NE FIRMY VTS CLIMA Vw=13491 m3/h , dp= 450Pa

WYSUWNA POWIETRZNA WACHLARZ TYPU P 1000x500 ZAMOCOWANA NA PODSTAWIE DACHOWEJ TYPU A

CZERPNA ŚCIENNA TYPU A 1300x800 SPOD OTWORU 19/10 OD POSADZKI

KANAŁY WENTYLACYJNE ZAIZOLOWAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ, O GRUBOŚCI 4cm W PŁASZCZU Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

400x250

680x450x2000 RCX

N5

W1 W4 W5 W6

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
ROBERT RYDZ
25-362 Kielce, ul. Cedzyńska 20B, tel. 0 509 439 779

TEMAT: REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI W BUDYNKU WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 15

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR: UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY Jana Kochanowskiego w Kielcach 25-469 Kielce, ul. Żeromskiego 5

BRANŻA: WENTYLACJA MECHANICZNA

PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT VI-go PIĘTRA SEGMENT A3-INWENTARYZACJA

Skala: 1:100

Nr rys.: 22

Projektował:	mgr inż. Robert RYDZ	Nr uprawnień: SWK/0039/PWOS/03	Podpis:	Data: 06.2009
Opracował:	mgr inż. Aneta ŚLIFIERSKA-RYDZ			06.2009
Sprawdził:	inż. Dorota CZAPLA	SWK/0047/POOS/05		06.2009