

UNIwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Tel.: (0-41) 349-72-77

Nr Sprawy: DP/2310/83 /14

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia:

konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego, trzymaczy drzwi, oddymiania, wentylacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegania i sterowania klapami ppoż. oraz monitorowanie sygnałów alarmu pożarowego w obiektach Uczelni

kod CPV: 50711000-2

Tryb: przetarg nieograniczony

poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1. Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **25.04.2014r** numer **90907- 2014**
2. Zamieszczone w siedzibie i na stronie Zamawiającego: www.ujk.edu.pl w dniu **25.04.2014r.**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJACY

Zamawiającym jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
25-369 Kielce,
ul. Żeromskiego 5,
tel. (0-41) 349-72-75

II. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego art. 10 ust. 1 i art. 39 uPzp. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego, trzymaczy drzwi, oddymiania, wentylacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegania i sterowania klapami ppoż. oraz monitorowanie sygnałów alarmu pożarowego w obiektach Uczelni, zgodnie z przedmiotem zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 i 1a do SIWZ.

Kody CPV:

50711000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

V. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia.

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tzn.
- posiadania ważnej koncesji MSW lub MSWiA na prowadzenie działalności dot. montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie ochraniających osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
- posiadania zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność o której mowa w art.4 ust.1 pkt. 1 i 4 ustawy – Prawo Atomowe, polegające na : obrocie, transporcie, przechowywaniu, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; tzn. wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum **2 usługi**, odpowiadające

swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł brutto/rok każda;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.

-dysponują minimum 3 osobami, które posiadają ważne licencje pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia,

- dysponuje min. 3 osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1kV i min. 3 osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne do dozoru urządzeń elektrycznych do 1kV.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tzn. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 000,00zł.

2 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz art.24 ust.2 pkt.5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.Spełnienie w/w warunków oceniane będzie metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o dołączone do oferty dokumenty wymienione w p. VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć:

- 1) Oświadczenie zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik Nr 3).
- 2) Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność o której mowa w art.4 ust.1 pkt.1 i 4 ustawy- Prawo Atomowe, polegające na obrocie, przechowywaniu, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu.
- 3) Ważna koncesja MSW lub MSWiA na prowadzenie działalności dot. montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie ochranianych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania.
- 4) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług (minimum 2 usługi) na kwotę minimum 100 000,00 zł brutto/rok każda, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykonawca musi sporządzić i podpisać wykaz usług wg poniższego schematu:

Przedmiot usługi	Okres wykonania usługi od do.....	Wartość wykonanej (zrealizowanej) usługi (umowy)	Podmiot na rzecz którego realizowana była usługa
------------------	---	--	--

- 5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (minimum 3 osoby, które posiadają ważne licencje pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia ,minimum 3 osoby posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1kV i minimum 3 osoby posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne do dozoru urządzeń elektrycznych do 1kV) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg poniższego schematu:

L.p.	Imię i nazwisko	Kwalifikacje (rodzaj i nr uprawnień) zawodowe, wykształcenie i doświadczenie	Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu	Forma współpracy z Wykonawcą
------	-----------------	--	--	------------------------------

- 6) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- 7) Opłaconą polisa, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 000,00 zł.

Uwaga!

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda dołączenia do oferty:

- 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

oraz dokumentów wymienionych w pkt .VIII 2 i 3, jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku (Dz U z 2013r.,poz.231), w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej

samej grupy kapitałowej lub oświadczenie wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzone według załącznika nr 6 do niniejszej specyfikacji.

4. Ponadto do oferty należy dołączyć:

1) Oświadczenie o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, w przypadku gdy Wykonawca nie będzie samodzielnie realizował zamówienia.

2) Uzupelnione „Zestawienie ilościowo-cenowe” załącznik nr 7 do SIWZ.

3) Dowód wpłaty wadium

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje (zarówno wykonawcy jak i zamawiającego) przekazywane będą pisemnie, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania pytań, informacji za pomocą faksu lub maila pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania, informacji na piśmie.

Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub mail podany przez wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Brak potwierdzenia ze strony wykonawcy otrzymania czytelnej korespondencji faksem lub mailem będzie uznane za otrzymane w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

Ofertę z załącznikami w postaci wymaganych dokumentów i oświadczeń należy złożyć tylko w formie pisemnej, zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Anna Kowalczyk tel./faks 41 349 72 75, e-mail: kowalczyk.anna@ujk.edu.pl

X. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przelewem wadium w kwocie: 3000,00zł, (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100).

Wykonawca, który zamierza wnieść wadium w pieniądzu powinien wpłacić ww. kwotę: przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 92 1750 1110 0000 0000 2108 1318.

Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – numer sprawy DP/2310/83/14”

Potwierdzoną za zgodność kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w innych formach, dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6, należy stosowny dokument dołączyć do oferty, który w swej treści musi zawierać przesłanki do zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Oferta niezabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy.

Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym, mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że nie wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
-zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca winien zapoznać się z wymogami SIWZ.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem oferty i złożeniem oferty.
5. Oferta powinna być sporządzona na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Załącznikami do oferty są oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VIII SIWZ.
4. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Każda strona oferty wraz z załącznikami muszą być podpisana przez osoby uprawnione do składania woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie strony oferty oraz naniesione poprawki lub korekty błędów i skreśleń muszą być parafowane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy złożyć do dnia: 05.05. 2014 r. do godziny 11:00.

Miejsce składania ofert: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Sekretariat Kanclerz, pokój nr 5

Oferta musi być zapakowana w dwie koperty, na zewnętrznej kopercie należy umieścić napis:

„Oferta na konserwacje i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji SAP, trzymaczy drzwi, oddymiania, wentylacji pożarowej, DSO i sterowania klapami ppoż. oraz monitorowanie sygnałów alarmu pożarowego w obiektach Uczelni”.

Nie otwierać przed: 05.05.2014r.”

Wewnętrzna koperta oprócz napisu j w. musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy

i jego adres.

Oferty zostaną otworzone w dniu: 05.05.2014 r. o godz. 11:15

Miejsce otwarcia ofert: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, pokój nr 5a (parter)

Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

Cena oferty jest ceną ryczałtową i nie podlega podwyższeniu przez cały okres trwania umowy.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionego kryterium:

Cena oferty wartość kryterium (waga) 100%

Podstawą oceny jest cena ogółem oferty przedstawiona przez Wykonawcę.

Ocena ofert, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za kryterium wg. wzoru:

$$C = \frac{\text{Najniższa cena w przetargu}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100$$

gdzie: C- wartość punktowa za kryterium cena

XVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania.

W piśmie do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu podpisaną umowę z Komenda Miejską PSP o eksploatacji ACO systemu transmisji alarmów pożarowych.

XVIII. WZÓR UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy :

- w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku bez zmian pozostanie kwota brutto wskazana w ofercie Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia, zmianie natomiast ulegnie kwota netto,
- w uzasadnionych przypadkach wyłączenia lub zawieszenia na dany okres świadczenia usługi w danych obiektach,
- zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienia (wskazanych w wykazie osób) pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych uprawnień określonych w SIWZ,
- zmiana osoby ze strony Zamawiającego sprawującej nadzór nad realizacją umowy.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Załączniki do SIWZ:

- 1) Przedmiot zamówienia
- 1a) Wykaz instalacji
- 2) Formularz oferty
- 3) Formularz oświadczenia w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
- 4) Wzór umowy
- 5) Formularz oświadczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
- 6) Formularz lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
- 7) Zestawienie cenowo -ilościowe
- 8) Formularz- oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego, trzymaczy drzwi, oddymiania, wentylacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegania i sterowania klapami ppoż. oraz monitorowanie sygnałów alarmu pożarowego w obiektach Uczelni

I. Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji i urządzeń ppoż.

1. Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji i urządzeń ppoż.:

- instalacji i urządzeń sygnalizacji pożaru
- instalacji i urządzeń oddymiania klatek schodowych
- instalacji i urządzeń sterowania klapami ppoż. oraz drzwiami pożarowymi
- instalacji i urządzeń sterowania klapami ppoż. w systemach wentylacyjnych
- instalacji i urządzeń dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacji wentylacji pożarowej
- bieżące prowadzenie stosownej dokumentacji dotyczącej urządzeń i instalacji
- bieżąca współpraca z firmą monitorującą prace systemów ostrzegania ppoż. oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej
- dokonywanie okresowej oceny stanu sprawności technicznej
- planowanie modernizacji i uzupełnianie braków dla właściwego funkcjonowania systemów dokumentowane protokołem.

2. Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji i urządzeń ppoż. w n/w obiektach Uczelni:

- 1) budynek A i B przy ul. Leśnej 16
- 2) budynek „G” Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego przy ul. Świętokrzyskiej 15
- 3) budynek „A” Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego przy ul. Świętokrzyskiej 15
- 4) Hotel Asystenta przy ul. Śląskiej 11
- 5) Dom Studenta „Odyseja” przy ul. Śląskiej 11a
- 6) Studencki Klub „Wspak” przy ul. Śląskiej 11a
- 7) Dom Studenta „Fama” przy ul. Śląskiej 13
- 8) Dom Studenta „Melodia” przy ul. Śląskiej 15
- 9) Dom Studenta „Łącznik” przy ul. Śląskiej 15a
- 10) Wydział Zarządzania i Administracji, „Łącznik” przy ul. Świętokrzyskiej 21
- 11) Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy ul. Świętokrzyskiej 21
- 12) Centrum Języków Obcych przy ul. Świętokrzyskiej 21d
- 13) Biblioteka Uniwersytecka z Uniwersyteckim Centrum Danych przy ul. Świętokrzyskiej 21e
- 14) WPIA CEART Kielce, ul. Krakowska 11

3. Szczegółowy zakres wymaganych prac dla utrzymania w sprawności technicznej i konserwacji urządzeń w w/w obiektach:

- czynności konserwacyjne urządzeń ppoż. powinny być wykonywane nie rzadziej niż **jeden raz na kwartał w każdym obiekcie**, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością, nie później niż do 25 dnia 3 miesiąca kwartału, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

4. Zakres konserwacji instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania DSO:

- dokonanie jeden raz w roku pomiarów natężenia dźwięku oraz współczynnika zrozumiałości mowy (pomiar musi być udokumentowany protokołem).

Zakres czynności konserwacyjnych

Systemy sygnalizacji pożaru

1. Centrale i podcentrale – łącznie z podstawowym i rezerwowym układem zasilania:

- a) sprawdzenie poprawności działania zgodnie z DTR dla danego typu urządzenia
- b) sprawdzenie parametrów technicznych centrali i układów zasilających, zgodnie z DTR dla danego typu urządzenia
- c) wykonanie testów przewidzianych w DTR dla danego typu urządzenia
- d) sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego z obudową
- e) wymiana bezpieczników.

2. Awaryjne źródło zasilania – akumulatory:

- a) sprawdzenie układu automatycznego włączania oraz wyłączania akumulatorów pracujących w układzie zasilania awaryjnego
- b) sprawdzenie wartości parametrów pracy akumulatorów
- c) czyszczenie i konserwacja zacisków
- d) sprawdzenie prawidłowości połączeń
- e) sprawdzenie i ewentualna wymiana zabezpieczeń.

3. Linie dozorowe:

- a) sprawdzenie prawidłowości połączeń w łączówkach, puszkach i przełącznicach kablowych
- b) sprawdzenie prawidłowości zamocowania oprzewodowania do podłoża.

4. Sygnalizatory pożaru:

- a) sprawdzenie poprawności działania czujek
- b) sprawdzenie poprawności działania przycisków
- c) sprawdzenie poprawności działania wskaźników zadziałania
- d) sprawdzenie zamocowania elementów systemu i prawidłowości ich połączeń
- e) wymiana wadliwie działających sygnalizatorów pożaru (czujek, przycisków i wskaźników)
- f) robocizna
- g) wymiana diod luminescencyjnych we wskaźnikach działania.

Systemy oddymiania i napowietrzania klatek schodowych i korytarzy.

1. Centrala – łącznie z podstawowym układem zasilania:

- a) sprawdzenie poprawności działania zgodnie z DTR dla danego typu urządzenia
- b) sprawdzenie parametrów technicznych centrali i układów zasilających, zgodnie z DTR dla danego typu urządzenia
- c) wykonanie testów przewidzianych w DTR dla danego typu urządzenia
- d) sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego z obudową
- e) wymiana bezpieczników.

2. Awaryjne źródło zasilania – akumulatory:

- a) sprawdzenie układu automatycznego włączania oraz wyłączania akumulatorów pracujących w układzie zasilania awaryjnego
- b) sprawdzenie wartości parametrów pracy akumulatorów
- c) czyszczenie i konserwacja zacisków

- d) sprawdzenie prawidłowości połączeń
- e) sprawdzenie i ewentualna wymiana zabezpieczeń.

3. Linie sterujące:

- a) sprawdzenie prawidłowości połączeń w łączówkach, puszkach i przełącznicach kablowych
- b) sprawdzenie prawidłowości zamocowania oprzewodowania do podłoża
- c) sprawdzenie prawidłowości połączeń linii zasilających elektromagnesy drzwi.

System dźwiękowego ostrzegania DSO

1. Szafa sterownicza łącznie z podstawowym układem zasilania:

- a) sprawdzenie poprawności działania zgodnie z DTR dla danego typu urządzenia
- b) sprawdzenie parametrów technicznych centrali i układów zasilających, zgodnie z DTR dla danego typu urządzenia
- c) wykonanie testów przewidzianych w DTR dla danego typu urządzenia
- d) sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego z obudowa
- e) wymiana bezpieczników.

2. Awaryjne źródło zasilania – akumulatory:

- a) sprawdzenie układu automatycznego włączania oraz wyłączania akumulatorów pracujących w układzie zasilania awaryjnego
- b) sprawdzenie wartości parametrów pracy akumulatorów
- c) czyszczenie i konserwacja zacisków
- d) sprawdzenie prawidłowości połączeń
- e) sprawdzenie i ewentualna wymiana zabezpieczeń.

3. Linie dozorowe:

- a) sprawdzenie prawidłowości połączeń
- b) sprawdzenie prawidłowości zamocowania oprzewodowania do podłoża.

4. Głośniki:

- a) sprawdzenie działania.

5. Mikrofon strażaka

- a) sprawdzenie działania.

W zakresie czynności i prac konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do:

- a) regulacji urządzeń i ich części
- b) usunięcia zauważonych uszkodzeń linii, pętli dozorowych i sygnałowych powstałych podczas ich normalnej eksploatacji
- c) uzupełnienia linek mocujących, uchwyków, mocowań itp.
- d) wymiany części ograniczonej żywotności, np. lampki, żarówki, bezpieczniki, szybki ochronne itp.
- e) udzielania instruktażu pracownikom Zamawiającego w zakresie obsługi systemów sygnalizacji pożaru, dźwiękowych systemów ostrzegawczych urządzeń oddymiających, itp.
- f) uczestniczenia konserwatorów w ćwiczeniach ewakuacyjnych organizowanych przez Zamawiającego na podstawie pisemnego powiadomienia dostarczonego Wykonawcy co najmniej na 7 dni przed planowanymi ćwiczeniami.

Potwierdzeniem przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji „systemów” będzie wpis do książki konserwacji oraz protokół sporządzony dla każdego obiektu, zawierający następujące informacje:

- a) nazwę firmy
- b) nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację
- c) nazwisko i podpis konserwatora
- d) rodzaj i zakres prowadzonego przeglądu technicznego
- e) wynik przeprowadzonego przeglądu
- f) wydruki raportów z poszczególnych central ze stanu elementów zainstalowanych w danym systemie
- g) wykaz zainstalowanych części zamiennych
- h) wyniki prób i pomiarów
- i) datę przeprowadzenia przeglądu
- j) datę następnego przeglądu.

Każda zauważona lub zgłoszona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce konserwacji i możliwie szybko usunięta.

W ramach usługi konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia napraw bieżących konserwowanych systemów i urządzeń .

Cena usługi naprawy musi być w kalkulowana w koszt konserwacji. Wartość materiałów użytych do naprawy muszą być zbliżone do cen producenta (zwiększone o średnie koszty zakupu i rozliczone osobno).

Wykonawca na piśmie uzgodni z Zamawiającym zakres, termin i koszt materiałów niezbędnych do naprawy.

Wykonawca zapewnia przystąpienie do naprawy systemów w ciągu 4 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii i usunięcie jej w czasie 24 godzin.

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem serwisu mogą być wykonywane tylko po uprzednim powiadomieniu osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, numer telefonu/faksu **(041) 349 65 82**.

Wykonawca ponosi wyłączne ryzyko, związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń systemów, jakie mogą powstać podczas prowadzonych przeglądów, konserwacji i napraw.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami i zaleceniami producentów.

Wykonawca zapewni odbiór wycofanych z użytkowania izotopowych czujek dymowych. Konserwator systemów „SAP” i innych jest odpowiedzialny za sprawność powierzonych mu instalacji i systemów oraz za przekazywanie sygnału do stacji monitorującej.

II. Monitoring ppoż.

1. Monitorowanie sygnałów alarmowych wychodzących z central sygnalizacji pożaru w n/w obiektach Uczelni:

- 1) budynek A i B przy ul. Leśnej 16
- 2) budynek „G” Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego przy ul. Świętokrzyskiej 15
- 3) budynek „A” Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego przy ul. Świętokrzyskiej 15
- 4) Hotel Asystenta przy ul. Śląskiej 11
- 5) Dom Studenta „Odyseja” przy ul. Śląskiej 11a
- 6) Dom Studenta „Fama” przy ul. Śląskiej 13
- 7) Dom Studenta „Melodia” przy ul. Śląskiej 15
- 8) Dom Studenta „Łącznik” przy ul. Śląskiej 15a

- 9) Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy ul. Świętokrzyskiej 21
10) Centrum Języków Obcych przy ul. Świętokrzyskiej 21d
11) Biblioteka Uniwersytecka z Uniwersyteckim Centrum Danych przy ul. Świętokrzyskiej 21e

2. W ramach usługi monitoringu Wykonawca zobowiązany jest do :

1) konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji monitoringowej – w każdym **obiekcie jeden raz w miesiącu, najpóźniej do 28 dnia danego miesiąca,**

2) świadczenia bieżących napraw systemów i urządzeń do monitorowania. Cena usługi naprawy winna być w kalkulowana w koszt monitorowania. Wartość materiałów użytych do naprawy winny być zbliżone do cen producenta (zwiększone o średnie koszty zakupu i rozliczone osobno).

Wykonawca na piśmie uzgodni z Zamawiającym zakres, termin i koszt niezbędnych materiałów do naprawy.

Wykonawca zapewnia przystąpienie do naprawy systemów i urządzeń w ciągu 4 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii i usunięcie jej w czasie 24 godzin.

Wszelkie czynności związane z serwisem mogą być wykonywane tylko po uprzednim powiadomieniu osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, numer telefonu/faksu **(041) 349 65 82.**

3. Usługa winna być świadczona zgodnie z wymaganiami:

a) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (DzU Nr 81 poz. 351 z dnia 11 września 1991r. z późn. zm.).

b) zarządzenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Państwowej z dnia 1 września 1993 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych, jakim powinny odpowiadać połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych z jednostkami PSP i zasady ich uzgodnienia (BZ-IV-6/44/93).

4. Realizacja usługi winna następować m.in. poprzez:

a) podłączenie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w obiektach za pomocą zainstalowanych urządzeń transmisji alarmu do systemu monitorowania:

- droga telekomunikacyjną
- drogą radiową

b) zainstalowanie urządzeń i instalacji w obiektach pkt. 1./9, 1/10, 1/11 – tj. Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, Centrum Języków Obcych i Biblioteka Uniwersytecka z Uniwersyteckim Centrum Danych/, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i przekazania systemów przez Zamawiającego do podłączenia systemów monitorowania.

Po podłączeniu obiektów do systemów monitorowania drogą a i b terminale przechodzą protokolarnie na własność Zamawiającego z tytułu uiszczonych za niego opłaty.

Na terminale Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na okres 48 miesięcy licząc od daty odbioru potwierdzonej na protokole odbioru.

c) przeprowadzenie szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń

d) monitorowanie przez Centrum Operacyjne lokalnych systemów sygnalizacji pożaru i instalacji alarmowej w podanych obiektach całodobowo przez 7 dni w tygodniu

e) niezwłoczne przekazywanie sygnału o alarmie pożarowym (główny alarm II stopnia) do Centrum Odbiorczego wyznaczonej jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

f) urządzenia do transmisji alarmów, współpracujące z centralką SAP, instalacja alarmowa powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoż. wydane na podstawie przeprowadzonych badań atestacyjnych. Zasilanie urządzenia gwarantuje pojemność rezerwowa co najmniej taka, jaka ma centralka SAP, połączenie urządzeń

z centralka SAP nie powinno mieć wpływu na pewność działania centralki

g) stałe monitorowanie automatycznych alarmów defektów: systemów zasilania, paneli radiowych, komunikatorów telefonicznych oraz central systemów sygnalizacji pożarowej i alarmowej

h) potwierdzeniem przeprowadzonych przeglądów technicznych i konserwacji systemów transmisji alarmów pożarowych będą protokoły sporządzane dla każdego obiektu oddzielnie, zawierające następujące informacje:

- nazwę firmy
 - nazwisko o podpis konserwatora
 - rodzaj i zakres prowadzonego przeglądu technicznego
 - wynik przeprowadzonego przeglądu
 - wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów
 - datę przeprowadzenia przeglądu
 - datę następnego przeglądu
 - podpis Kierownika administracyjnego obiektu lub inspektora nadzoru
- i) Wykonawca ponosi wyłączne ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń systemów, jakie mogą powstać podczas prowadzonych przeglądów, konserwacji oraz napraw

j) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta

k) uczestniczenia w ćwiczeniach ewakuacyjnych organizowanych przez Zamawiającego na podstawie pisemnego powiadomienia dostarczonego Wykonawcy co najmniej na 7 dni przed planowanymi ćwiczeniami.

5. System transmisji alarmów musi zapewnić możliwość przesyłania informacji o alarmie pożarowym, uszkodzeniu systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, uszkodzeniu systemu transmisji alarmów.

Uwaga: Wykonawca winien posiadać dokument uprawniający do konserwacji systemu ppoż. odpowiadającego zamówieniu, wystawiony przez producenta systemu lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Uniwersytet
Jana Kochanowskiego
w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce

OFERTA

na „konserwację i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego, trzymaczy drzwi, oddymiania, wentylacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegania i sterowania klapami ppoż. oraz monitorowanie sygnałów alarmu pożarowego w obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

(przetarg nieograniczony)

.....
(nazwa firmy)

.....
(dokładny adres)

.....
(NIP/REGON)

.....
(telefon, faks, e-mail)

1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu robót będącego przedmiotem zamówienia za całkowitą cenę ryczałtową :
A. Cena netto PLN

(słownie złotych:)

B. Podatek od towarów i usług VAT%
.....PLN

(słownie złotych:)

Podatek od towarów i usług VAT%PLN

(słownie złotych:)

C. Ogółem cena brutto (A+B)PLN

(słownie złotych:)

w tym:

- 1) opłata jednorazowa za wykonanie instalacji i dostawę urządzeń do monitorowania (potwierdzone protokołem odbioru) w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, Centrum Języków Obcych oraz Bibliotece Uniwersyteckiej z Uniwersyteckim Centrum Danych - cena brutto w wysokości zł , (słownie:.....) podatek Vat ...% kwota....., cena netto (słownie:.....),
- 2) opłata jednorazowa za usługę podłączenia obiektów do Centrum Monitorowania - cena brutto w wysokości zł , (słownie:.....) podatek Vat ...% kwota....., cena netto (słownie:.....)
2. Oświadczamy, że powyższa cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z pełną realizacją zakresu rzeczowego zamówienia i została wyliczona zgodnie z wymogami pkt. XIV SIWZ. Cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.
3. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
4. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia.
5. Oświadczamy, że:
 - a) zapoznaliśmy się z wymogami SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia a tym samym uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia w takim zakresie, że zapewnia to prawidłowe sporządzenie oferty jak i pełną realizację zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,
 - b) oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania oferty do zawarcia umowy na przedstawionych w niej warunkach,
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia
- Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia zastosujemy materiały, produkty, wyroby posiadające odpowiednie certyfikaty, które dopuszczone są do stosowania w budownictwie.
8. Wadium w kwocie:..... zł zostało wniesione w dniu w formie Dokument potwierdzający - w załączeniu.
9. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z stron.
10. Oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą:

1.....

2.....

..... dnia r.

.....
podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem firmy.....
z siedzibą w ul. do postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego składam oświadczenie w oparciu o przepisy art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. DzU. z 2013 r., poz.907 ze zm.),
że reprezentowana przeze mnie firma spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Wzór umowy
UMOWA NR DP/2310//14

zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce,
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
..... - Kanclerz

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....., z siedziba w przy
ulicy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sad Rejonowy..... Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS:, zwanym w treści umowy
„Wykonawca”, reprezentowanym przez:

1.

2.

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię i nazwisko), przedsiębiorca
działającym pod firma

z siedziba w

..... przy ulicy, wpisany do ewidencji

działalności gospodarczej prowadzonej

przez..... pod numerem

....., zwanym w treści umowy „Wykonawca”,

§ 1.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania konserwację i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego, trzymaczy drzwi, oddymiania, wentylacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegania i sterowania klapami ppoż. oraz monitorowanie sygnałów alarmu pożarowego w obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

§ 2.

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać konserwację z materiałów własnych.

4. Wykonawca dostarcza na własny koszt niezbędne do konserwacji materiały eksploatacyjne, w szczególności papier do drukarek oraz szybek bezpieczeństwa do ROP.

5. Zastosowane przez Wykonawcę materiały i elementy systemu ppoż. muszą posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty.

6. Zamawiający zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do urządzeń podlegających konserwacji w ustalonym przez strony terminie.

7. Wykonawca będzie świadczył usługi zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego „Harmonogramem świadczenia usług” i "Zestawieniem cenowo- ilościowym" stanowiącym integralną część umowy.

§ 3.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

§ 4.

1. Wynagrodzenie, za realizację przedmiotu umowy wynosi:

- A. Cena netto: Zł
(słownie złotych:.....)
- B. Podatek VAT% kwota Zł
(słownie złotych:.....)
Podatek VAT% kwotazł
(słownie złotych:.....)
- C. Ogółem cena brutto Zł
(słownie złotych:.....)

w tym:

- 1) opłata jednorazowa płatna po wykonaniu usługi w wysokości brutto zł ,
(słownie:.....) podatek Vat ...% kwota....., cena netto (słownie:.....) za wykonanie instalacji i dostawę urządzeń do monitorowania (potwierdzone protokołem odbioru) w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, Centrum Języków Obcych oraz Bibliotece Uniwersyteckiej z Uniwersyteckim Centrum Danych,
- 2) opłata jednorazowa płatna po wykonaniu usługi w wysokości brutto zł ,
(słownie:.....) podatek Vat ...% kwota....., cena netto (słownie:.....) za usługę podłączenia obiektów do Centrum Monitorowania.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest ceną za wykonanie całego zamówienia, obejmującego wszystkie niezbędne koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w zakresie rzeczowym określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiących integralną część przyjętej oferty Wykonawcy w umowie, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Cena, o której mowa w ust.1 obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy.

4. Zamawiający może zlecić Wykonawcy pisemnie wykonanie naprawy bieżącej - nie wchodzącej w zakres konserwacji, a wykonawca zobowiązany jest przyjąć zlecenie do realizacji. W celu przeprowadzenia naprawy Wykonawca we własnym zakresie dokona zakupu niezbędnych materiałów.

Koszty materiałów rozliczne będą po przedstawieniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego zestawienia uwzględniającego koszty materiałów powiększone o koszty zakupu. Koszt robocizny uwzględniony jest w koszcie konserwacji i monitorowania. Na wykonane naprawy Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji podpisując dokument gwarancyjny , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Koszt materiałów do bieżących napraw nie może przekroczyć kwoty 30 000,00 zł brutto w całym okresie trwania umowy. Kwota 30 000,00zł nie wchodzi w skład wynagrodzenia o którym mowa w ust.2.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do naprawy systemów i urządzeń w ciągu 4 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii i usunięcie jej w ciągu 24 godzin, a w przypadku zagrażającym bezpieczeństwu użytkownika- natychmiastowo.

7. Po każdej naprawie musi być przeprowadzony odbiór, potwierdzony protokołem odbioru robót.

§ 5.

1. Osobą upoważnioną do kontaktów przy realizacji umowy, sprawowania nadzoru nad pracami określonymi w § 1 oraz potwierdzania prawidłowego wykonania prac powierzonych Wykonawcy jest: :

.....

2. Osobą upoważnioną do kontaktów przy realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest:

.....

§ 6.

1. Strony umowy ustanawiają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w przypadku opóźnienia do przystąpienia czynności naprawczych określonych w § 4 ust. 6, w wysokości 50,00 zł za każdą godzinę opóźnienia.

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

c) z tytułu nie wystawienia dokumentu gwarancji o którym mowa § 4 ust. 4. w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

3. W przypadku gdy kary nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. Niniejsze nie ma zastosowania przy odstąpieniu od umowy na zasadach określonych w art. 145 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 7.

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy dokonane zostanie fakturami wystawianymi w sposób następujący:

- 1 faktura wystawiona za wykonanie instalacji i dostawę urządzeń do monitorowania (potwierdzone protokołem odbioru) w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, Centrum Języków Obcych oraz Bibliotece Uniwersyteckiej z Uniwersyteckim Centrum Danych w rozbiu za każdy obiekt, zgodnie z ofertą,

- 1 faktura wystawiona za wykonaną usługę podłączenia obiektów do Centrum Monitorowania (potwierdzona protokołem odbioru) w rozbiu za każdy obiekt, zgodnie z ofertą,

- faktury wystawiane na każdy obiekt oddzielnie 1 raz na kwartał dla usługi konserwacji (potwierdzona protokołem konserwacji i wpisem do książki konserwacji), zgodnie z ofertą,

- faktury wystawiane oddzielnie na każdy obiekt 1 raz na miesiąc za usługę monitoringu wraz z potwierdzonym protokołem konserwacji systemów i urządzeń monitoringowych i wpisem do książki konserwacji.

2. Wartość faktur o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty określonej w § 4 ust.

3. Faktury za materiały użyte do bieżących napraw muszą być wystawiane każdorazowo po naprawie.

4. Za datę zapłaty faktury uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

5. Zamawiający dokona płatności faktur w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur wraz z potwierdzonymi protokołami za wykonane usługi.

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kary umownej z kwot należności wynikających z faktur.

7. Do dnia..... Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Harmonogram świadczenia usług”

§ 8.

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z polisą nrobowiązującą od do

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ważności umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

§ 9.

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 10.

W razie powstania sporów na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do ich rozpoznania jest sąd w Kielcach.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio: ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego.

§ 12.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 13.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

KARTA GWARANCYJNA NR

Data wydania:

Zamawiający:

Wykonawca:

Określenie przedmiotu naprawy:

1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w wykonanej naprawie. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych.
2. Wykonawca udziela gwarancji z bezpłatnym serwisem na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy wykonanej naprawy, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji.
4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy przedmiotu naprawy..
5. W przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia/podzespołu, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany naprawianego urządzenia/podzespołu na nowy, wolny od wad.
6. Zgłoszenie się serwisanta (rozumiane jako fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu naprawy i podjęcie czynności zmierzających do naprawy) nastąpi w ciągu 4 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii, a w przypadku zagrażającym bezpieczeństwu użytkownika- natychmiastowo,
7. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca przedmiotu naprawy nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Transport przedmiotu naprawy zapewnia Wykonawca.
8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji, wady powstałe na skutek:
 - a. siły wyższej,
 - b. normalnego zużycia, związanego z bieżącą eksploatacją,
 - c. szkód wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności konserwacji i użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam że reprezentowana przeze mnie firma:.....

.....
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w
trybie na

.....
w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(DzU z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

INFORMACJA/ LISTA

składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

(znak sprawy DP/2310/...../14)

w imieniu:.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....
(dokładny adres)

¹jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy informuję/ my, że **nie należę/my do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

LUB

¹jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy informuję/ my, że **należę/my do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1.

2.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

..... dnia r.

.....

uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

¹ Niepotrzebne skreślić

DP/2310/...../14

OŚWIADCZENIE

Oświadczam/y, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

..... dnia r.

.....

uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy