



Tablica TR02 - nowoprojektowana



# Tablica TR02



Rozdzielnica wętkowa XL3-160, IP43,  
drzwi płaskie z zamkiem 405  
wymiary 844x669mm

Nr obwodu	RG	01	02	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG WM02-0,4kV	Wskaźnik kontroli obecności napięcia	Ochrona przeciw- przepięciowa	Oświetlenie szafnia	Oświetlenie pracownia kinezyt. i masożu	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V zasilanie urządzeń w holu	Gniazda komputerowe 230V kodowane	Gniazda komputerowe 230V kodowane	Obwód szafnia	Obwód windy	Obwód szafnia+ xero	Zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji w szafni	REZERWA
Moc [kW]	$\frac{16,8}{12,964}$	-	-	0,5	1	1,6	1,6	1,2	1,2	1,2	-	-	-	8,5	-

ośw.  $k_j=0,8$   
gn.  $k_j=0,48$

<b>INWESTOR</b>	Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5 25-369 Kielce	<b>OBIEKT</b>	Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 19
<b>NAZWA PROJEKTU</b>	MEDIC - Modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19		<b>BRANŻA</b>  <b>Elektryczna</b>
<b>TYTUŁ RYSUNKU</b>	<b>STADIUM PROJEKTU</b>		
<b>Tablica TR02 - projekt</b>	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		
<b>PROJEKTOWAŁ</b>	mgr inż. Mariusz Rola	LUB/0048/PWEOE/04	
<b>SPRAWDZIŁ</b>	mgr inż. Wojciech Woźniowicz	LUB/0184/PWEOE/08	
<b>OPRACOWAŁ</b>	mgr inż. Norbert Gajda		
	mgr inż. Mirosław Bożek		
<b>PROJEKTOWANIE / NADZORY</b> mgr inż. Mariusz Rola ul. Jaspisowa 3/10 20-583 Lublin tel. 602-446-220 / fax. 81 444-61-07	<b>DATA</b>	<b>SKALA</b>	<b>RYS. NR</b>
	<b>05/2011</b>	<b>1:100</b>	<b>E-07</b>