



LWAGA:
1. Wszystkie urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zamontowane na dachu, należy objąć instalacją odgromową.
2. Wykonać szczelne przejścia dachowe dla przprowadzenia kanałów wentylacyjnych.
3. Wykonać konstrukcję wsporczą pod centrale wentylacyjną.
4. Kanały wentylacyjne zlokalizowane na dachu należy zabezpieczyć szczelnie wełną mineralną 100mm pod płaszczem z blachy aluminiowej.

INWESTOR Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5 25-369 Kielce	OBIEKT **Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach** **Al. IX Wieków Kielc 19**
NAZWA PROJEKTU MEDIC - Modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19	BRANŻA **Sanitarna**
TYTUŁ RYSUNKU **INSTALACJE SANITARNE -RZUT DACHU**	STADIUM PROJEKTU **PROJEKT WYKONAWCZY**
PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. Robert Drygiewski**	**LUB/0071/PWOS/04**
SPRAWDZIŁ: **mgr inż. Arkadiusz Kowalik**	**LUB/0072/PWOS/04**
PROJEKTOWANIE, NADZORY mgr inż. Mariusz Rola ul. Jagiellońska 9/33 20-582 Lublin tel. 502 446 220 / fax. 81 444 61 67	DATA: **06/2011** SKALA: **1:50** RYS. NR: **IS-04**