



## Tablica TR11 - modernizacija



proj. rozbudowa

Nr obwodu	RG	01	02	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG WNOZ-0,4kV	Wskaznik kontroli obecności napięcia	Ochrona przeciw- przebiegowi	Gniazda sala 7	Gniazda sala 8	Gniazda sala 13	Toileta damska	Gniazda korytarz	Sala 8 osw.	Oświetlenie korytarz	Oświetlenie pracownia pielęgniarek	Oświetlenie strychu	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda komputerowe 230V kodowane	Gniazda komputerowe 230V kodowane	Wentylatory wyciągowe na poddaszu	Jedn. zewnętrzna na dachu	Zegar sterujący sterujący	Zob. sterowania wentl.	Wentylatory dachowe
Moc [kW]	$\frac{19,33}{13,2}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,63	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	0,9	0,9	0,4	4	0,01	0,01	1,5

ośw.  $k_j=0,8$   
gn.  $k_j=0,48$



**Rozdzielnica wękowa XL3-160, IP43,  
drzwi płaskie z zamkiem 405  
wymiary 844x669mm**

<b>INWESTOR</b>	Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5 25-369 Kielce	<b>OBIEKT</b>	Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 19
<b>NAZWA PROJEKTU</b>	MEDEC - Modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19	<b>BRANŻA</b>	<b>Elektryczna</b>
<b>TYTUŁ RYSUNKU</b>	<b>Tablica TR11 - rozbudowa</b>	<b>STADIUM PROJEKTU</b>	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>
<b>PROJEKTOWAŁ</b>	mgr inż. Mariusz Rola	<b>LUB/0048/PW/OE/04</b>	
<b>SPRAWDZIŁ</b>	mgr inż. Wojciech Wójtowicz	<b>LUB/0184/PW/OE/08</b>	
<b>OPRACOWAŁ</b>	mgr inż. Norbert Gajda		
	mgr inż. Mirosław Bożek		
<b>PROJEKTOWANIE / NADZORY</b>	mgr inż. Mariusz Rola ul. Jaspisowa 3/10 20-583 Lublin tel. 602-446-220 / fax. 81 444-61-07	<b>DATA</b>	<b>05/2011</b>
		<b>SKALA</b>	<b>1:100</b>
		<b>RYS. NR</b>	<b>E-10</b>