



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00, fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitał zakładowy: 56 672 000 zł

Kielce 11-10-2011

TT10-W / 10240 / 2836 / 11

"LATUS" Agata Zielińska
ul. Mazurska 115
25-345 Kielce

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. wyraża zgodę na wymianę odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej (odcinek od studni o rzędnych 271,27;268,85 do studni o rzędnych 272,01;268,66) do realizowanego budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Krakowskiej 11 w Kielcach, po istniejącej trasie ze względu na jego zły stan techniczny, pod następującymi warunkami:

Inwestor: UJK J.Kochanowskiego w Kielcach

1. Przed rozpoczęciem prac związanych z wymianą rur, uprawniony wykonawca obowiązany jest przedłożyć w "Wodociągach Kieleckich" "Zgłoszenie przystąpienia do robót".
2. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie /oryginał/ inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art.32 ust.4 pkt 2 (wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl).
3. Według dokumentacji posiadanej w archiwum technicznym "Wodociągów Kieleckich" przedmiotowy odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej został wykonany z rur ϕ 0,2m kam.
4. Na przebudowywanym odcinku przykanalika należy zabudować rury o średnicy DN 200mm (PEHD SN8, PVC SN8 lub kamionkowe 34kN/m²). W przypadku zastosowania rur PVC należy przyjąć rury o ściance litej, zgodnie z PN-EN 1401-1:2009. Przyłącze należy posadzić na głębokości min. 1,20m (odległość liczona od terenu do wierzchu rury). Minimalny spadek na przyłączu KS winien wynosić $i=1,5\%$. Studnie rewizyjne należy przykryć włączami kanałowymi z żeliwa szarego zgodnie z normą PN-EN 124:2000.
5. Przebudowane przyłącze kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem wykopów podlega przeglądowi technicznemu dokonywanemu przez służby "Wodociągów Kieleckich".
6. Po zakończeniu robót montażowych należy w Biurze Obsługi Klienta "Wodociągów Kieleckich" spisać "Protokół końcowy". Do "Protokołu .." należy załączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza ks w wersji papierowej oraz w formacie dxf, dwg lub giv (w przypadku gdy wersję elektroniczną dostarczono do Ośrodka Geodezyjnego) oraz protokołem z wykonanej próby szczelności przyłącza KS, zgodnie z PN-EN-1610:2002.

DYREKTOR
Biuro Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska