

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przystosowujących budynek „Hotel Asystenta” UJK w Kielcach przy ul. Śląskiej do aktualnych przepisów ppoż.

## 1.Zakres przedmiotu zamówienia:

- Wymiana barierki klatki schodowej
- Wykonanie nowej Instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
- Wykonanie systemu zabezpieczenia przed zadymianiem poziomych dróg ewakuacyjnych
- Wykonanie na zewnątrz budynku nasad tłocznych przeznaczonych do zasilania instalacji przeciwpożarowej z pojazdów gaśniczych
- Wykonanie pompowni pożarowej o pojemności zbiorników min. 8 m<sup>3</sup>
- Reperacja uszkodzonych stopni schodowych oraz policzków wraz z pomalowaniem reperacji na policzkach schodowych
- Przerobienie okien na ścianie szczytowej pod zamontowanie wentylatorów napowietrzających

## 2.Dane liczbowe Inwestycji:

-powierzchnia zabudowy: 387m<sup>2</sup>

- powierzchnia wewnętrzna :3487m<sup>2</sup>

-kubatura: 9765m<sup>3</sup>

- wysokość budynku : 26,30m

## 3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

- Transport i zaplecze budowy zorganizować w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem obiektów sąsiednich

- Korzystanie z wody i energii elektrycznej za odpłatnością –po uprzednim zamontowaniu na koszt Wykonawcy odpowiednich liczników lub na podstawie ryczałtu
- Roboty budowlane prowadzoną będą na obiekcie czynnym

#### **4.Wymagania:**

- Roboty budowlane wykonywać zgodnie z projektem , wymogami Prawa Budowlanego ,Polskimi Normami i odpowiednimi Specyfikacjami Wykonania i odbioru robót Budowlanych
- Roboty wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia
- Gruz i odpady usuwać systematycznie z placu budowy
- Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty
- Wykonawca będzie uzgadniał z użytkownikiem kolejność robót
- Użyte wyroby budowlane muszą odpowiadać wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r.