

FUNDAMENT - BUDYNEK "B" - INTERNAT

TABLICA 4.2.1.2.2

Miejsce	Kąt α	Odczyty L							Odczyt średni Li	Odczyt średni sprowadz ony Li0
		1	2	3	4	5	6	7		
1	0	30	33	30	30	28	30	28	29,9	29,9
2	0	30	28	30	32	28	34	31	30,4	30,4
3	0	34	30	30	31	30	32	28	30,7	30,7
4	0	30	28	28	30	31	33	30	30,0	30,0
5	0	30	30	33	30	32	30	28	30,4	30,4
6	0	34	30	30	31	28	31	30	30,6	30,6
7	0	32	34	31	31	30	32	28	31,1	31,1
8	0	30	30	33	30	31	33	30	31,0	31,0
9	0	34	30	30	31	32	30	28	30,7	30,7
10	0	30	33	30	30	28	30	32	30,4	30,4
$f_c = 30,5[0,0409 \cdot 30,5(0,01^2 + 1) - 0,915 + 7,4/30,5] = 17,2 \text{ MPa}$									średnia	30,5
									Odchylenie standardowe liczby odbicia	0,40
									Współczynnik zmienności	1%