


Odpowiedzi na pytania

1. Zamawiający nie dysponuje inną, niż ta udostępniona na stronie internetowej, wersją SIWZ.
2. Zamawiający określił wymiary z tolerancją +/- 20%, zaproponowane wymiary mieszczą się w tej tolerancji, odpowiedź brzmi - tak.
3. Zgodnie z załącznikiem nr XIII - szaf jest 81. Wymiary szafy – 50x30x200 (zgodnie z sugestią architekta). Szafa 2-drzwiowa, na 6 rzędów segregatorów, zamykana na klucz. Konstrukcja z płyty meblowej o grubości 22 mm. Górny wieniec o grubości 25 mm. Widoczne i tylne krawędzie regału zabezpieczone trwałym obrzeżem o grubości 2 mm w kolorze korpusu. Szafa wyposażona w dodatkową śrubę meblową, która umożliwi skręcenie dwóch mebli. Załącznik XIII znajduje się na stronie 59 SIWZ.
4. Pom. 0/41 szaf narożnych – 2
5. Powierzchnia blatu: bukowy laminat



Wg zdjęcia powyżej – do połowy wysokości zabudowany szafkami z 3 półkami – szafki zamykane na klucz. Pozostałe części zabudowy blatu montowane na miejscu wg wcześniej sprawdzonych wymiarów na obiekcie. Pozostałe wymogi bez zmian.

6. Na stronie 60 skreśla się zapis „ 0/20 szafka na klucze 3”
7. Tak
8. Nie, ma być biurko narożne prawe z półką wysuwaną na klawiaturę.
9. Kontener mobilny na kółkach
10. Meble mają być wykonane z płyty wiórowej pokrytej okleiną sztuczną; Kolor ma być uzgodniony z zamawiającym a zdjęcia są tylko poglądowe, należy przyjąć zasadę że w każdym pomieszczeniu meble powinny stanowić jednolitą całość
11. Szafka na segregatory oraz szafka pracownicza mogą być wykonane jak pozostałe meble w danych pomieszczeniach.
12. Szafa aktowa z witryną
13. Tak
14. Wymiary kuchni – 175 cm, 216 cm – szafki szerokość ok. 150 cm, wysokość ok.42 cm, głębokość ok. 26 cm.
15. Fotel obrotowy : 90 sztuk, krzesło konferencyjne : 413 sztuk; szafa ubraniowa 16 sztuk; stół dwuosobowy 15 sztuk; biurko prostokątne 56 sztuk;
16. Tak, dopuszcza się
17. Tak, dopuszcza się
18. Tak, dopuszcza się
19. Tak

20. Tak

21. Aluminium

22. Tak, dopuszcza się

UWAGA : Zamawiający informuje, że w ostatniej tabeli na stronie 30 SIWZ skreśla się poz. „drabinka składana 5-szczeblowa metalowa 1”