

Kielce 04.09.2012r.

Dot: odpowiedzi na pytania odnośnie przetargu p.n. „Roboty adaptacyjne i modernizacyjne w budynku Instytutu Sztuk Pięknych zlokalizowanego przy ul. Podklasztornej 117 w Kielcach w ramach projektu „ARTIS- Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej ISP”

1. Rysunki stolarki okiennej w załączeniu
2. Projekt przegrody w załączeniu
3. Należy dostarczyć i zamontować 14 szt. nakładek PCV na parapety wewnętrzne
4. Należy dostarczyć i zamontować 14 szt. parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej
5. Realizowany w tym zadaniu zakres robót jest fragmentem większej całości stąd SSTWiORB obejmuje także opisy robót nie realizowane w tym zadaniu.

STARSZY SPECJALISTA
ds. remontów i inwestycji
mgr inż. Grzegorz Szczerek
Upr. bud. KL 3/96