





OZNACZENIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ:

C 1 - Centrala wentylacyjna 1000m³/h typ TR03EL
C 2 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 900m³/h typ COMPACT AIR 03

NA - Nawiewnik typ B3020-400x100

WA - Wywiewnik typ B3020-400x100
WB- Wywiewnik typ B3020-500x150

T1 - Tłumik 250-900

Cz1 - Czerpnia ścienna typ H1-0-300x300
Wy1 - Wyrzutnia ścienna typ H1-0-300x200
CzWy2- Czerpnio-wyrzutnia ścienna typ TBHF

Powietrze nawiewane
Powietrze wywiewane
Powietrze zewnętrzne
Powietrze usuwane

OZNACZENIA INSTALACJI CHŁODNICZEJ:

K.1.0, K.2.0 - Jednostki zewnętrzne typ AOYG09LE
K.1.1, K.2.1 - Jednostki wewnętrzne typ ASYG09LE
Instalacja chłodnicza
Odprowadzenie skroplin


RZUT I PIĘTRA
SKALA 1:100
W1 HALL 326 LINOLEUM
K.1.1, K.2.1
AOYG09LE
ASYG09LE
5kW Inverter
1ph 50Hz/1N
Qchł.: 2,5 kW
Qgrz.: 2,5 kW
freon:R-32/GWP675
masa: 7,5kg
h=319
M1 NOWE PONI 9 m² LINOLEUM
121 Pomieszczenie 9 m²
120 Pomieszczenie 9 m²
119 WC MĘSKIE 15 m² GRES
116 MAGAZYNEK 9 m²
115 MAGAZYNEK 9 m²
114 MAGAZYNEK 9 m²
113 Pomieszczenie 8 m² LINOLEUM
113A Pomieszczenie 8 m² LINOLEUM
Miejscowe podwieszenie
KRATA OD H=116cm
SKRZYNKA EE nowa
SKRZYNKA EE stara70x31
118 WC 2 m² GRES
117 WC DAMSKIE 9 m² GRES
K.1.0
127 SERWEROWNIA 21 m² LINOLEUM
100VAC
Tuya GRZEJNIK ZR/ZR
Tuya Sterownik ZR/ZR
10kA 1-POLOWY WYŁĄCZNIK
8 m² LINOLEUM
108 PRACOWNIA AKAPITZERONA 33 m² LINOLEUM
109 GALERIA SZTUKI 45 m² LINOLEUM
110 PRACOWNIA AKAPITZERONA 50 m² LINOLEUM
SCIANKI NA STELAŻU DO WIESZANIA OBRAZÓW
Szczeliny odprowadzić do kan. ściek. k.k.
SERWER STARY
111 ZAKŁAD GRAFIKI 51 m²
112 ZAKŁAD GRAFIKI 50 m²
111A Pomieszczenie 10 m²
111B Pomieszczenie 8 m² LINOLEUM
KLIMATYZATOR OBECNY
Cz1
Wy1
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
V30
V31
V32
V33
V34
V35
V36
V37
V38
V39
V40
V41
V42
V43
V44