

Kielce, dnia 28.02.2019 r.

DP.2301.7.2019

Wykonawcy pobierający SIWZ

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DP.2301.7.2019 pn. „Wykonanie parkingu przy budynku Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej”**

W dniu 27.02.2019 r. do Zamawiającego od Wykonawcy wpłynęły pytania, na które odpowiedź zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Proszę o podanie dokładniejszych danych dotyczących nawierzchni z kostki (rodzaj, kolor) gdyż w załączonej dokumentacji jest zapisane: „Kostka na dojazdach i parkingach w kolorze szarym, stanowiska postojowe wyznaczone kostką w kolorze czerwonym. Drogi pożarowe, plac przed wejściem głównym, chodniki, podesty, pochylnie i opaski przy budynku z kostki Libet w różnych kolorach. Kolorystyka i wzór układania nawierzchni z kostek betonowych brukowych wg projektu architektonicznego.”- brak projektu architektonicznego. Proszę również o informację czy istnieje możliwość zamiany kostki.

**Odpowiedź:**

Kostka na parkingach brukowa betonowa szara gr 8 cm, na dojazdach typu Behaton, a na chodnikach typu Holland gr 6 cm. Nie ma możliwości zamiany kostki.