

**Znak postępowania: DP.2301.27.2019 „obsługa techniczna urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych i pracujących w obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.**

Kielce 19.06.2019 r.

#### PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy oraz udzielone na nie odpowiedzi.

W treści SIWZ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia Zamawiający określił okres świadczenia usług serwisowych dla budynków gdzie obowiązuje okres gwarancyjny w następujący sposób:

- Centrum Rehabilitacji i Sportu (CRiS) w okresie 15 miesięcy (01.04.2020r. do 30.06.2021r.)
- Hotel Asystenta w okresie 9 miesięcy (01.10.2020r do 30.06.2021r.)

**1.** Czy powyższe oznacza, że obydwa obiekty CRiS i Hotel Asystenta nie będą miały żadnej obsługi technicznej w okresie od podpisania umowy do początku świadczenia usług serwisowych ??? Jeżeli Zamawiający uzna, że jednak w/w obiekty powinny mieć jakąkolwiek obsługę techniczną to prosimy o podanie zakresu świadczenia usług w tym okresie.

#### **Odp .1**

Oferent w ramach kalkulacji uwzględni obsługę budynku CRiS w okresie 01.07.2019r – 31.03.2020r w następującym zakresie:

Bieżąca kontrola, której zakres stanowi zapis z Załącznika nr 1 do SIWZ cały pkt 3. Kontrola będzie trwała nie mniej niż 1 godzinę tygodniowo. Rozliczenie tych czynności należy potwierdzać poprzez protokół. Wzór protokołu stanowi zał. 3.1 do SIWZ. Poza zakresem zawartym w pkt 3 zał. nr 1 do SIWZ należy również przewidzieć zmiany nastaw wentylacji/klimatyzacji w zależności od potrzeb Użytkownika. Zmiany te mogą być wykonywane zdalnie przez Wykonawcę za pośrednictwem internetu.

Pozostały zakres od 01.04.2020r- 30.06.2021 zgodnie z zapisami w SIWZ.

Hotel Asystenta nie wymaga obsługi oraz konserwacji poza zakresem wymienionym w SIWZ

**2.** Ze względu na znaczący koszt wymiany cylindrów w nawilżaczach powietrza zainstalowanych w budynku CRiS proszę o doprecyzowanie zapisu w punkcie 7. Załącznika nr 1 do SIWZ, jak często należy dokonywać wymiany cylindrów. Krótko mówiąc ile razy w okresie konserwacji Oferent ma wkalkulować koszt zakupu nowych cylindrów ?

#### **Odp. 2**

Ilość wymian cylindrów w nawilżaczach zainstalowanych w budynku CRiS jest doprecyzowana w zał. 1m). pkt 20 ( „Wymiana cylindrów co 3 miesiące. Koszt cylindrów po stronie Wykonawcy”). Zgodnie z SIWZ okres obsługi budynku CRiS jest 15 miesięcy więc należy przyjąć pięć wymian cylindrów w okresie umowy.