

DP.2301.5.2019

Wykonawcy pobierający SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DP.2301.5.2019 : pn. „Remont konserwatorski attyki budynku Rektoratu, wykonanie iluminacji budynku, remont schodów od strony zachodniej i ogrodzenia kamiennego od ul. Żeromskiego”

W dniu 27.02.2019 r. do Zamawiającego od Wykonawcy wpłynęły pytania, na które odpowiedź zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Wnosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że attyka nad aulą jest poza zakresem przetargu. Zakres nie ujęty w dokumentacji i przedmiarze.

Odpowiedź: Attyka nad aulą wchodzi w zakres przetargu i jej zakres jest ujęty w dokumentacji i przedmiarze.

Pytanie 2

Ponieważ na widokach elewacji w projekcie ilość tralek w polu to 10 szt., natomiast w naturze jest 9 lub 8 tralek, wnosimy o potwierdzenie, że układ tralek na budynku pozostaje bez zmian ze stanem faktycznym?

Odpowiedź: Układ tralek pozostaje taki jak jest w naturze. Ilość tralek jest przeliczona z natury.

Pytanie 3

Wnosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że zakres wejścia głównego jest poza zakresem. W materiałach jest rysunek tego detalu.

Odpowiedź: Zakres wejścia głównego nie wchodzi w zakres zadania.