

Kielce dnia 08.03.2019 r.

DP.2301.12.2019

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu instalacji sanitarnych WMP UJK w Kielcach

PROTOKÓŁ

ze spotkania z wykonawcami spisany w dniu 07.03.2019 r.

Wykonawcy:

W spotkaniu uczestniczył 1 Wykonawca oraz przedstawiciele zamawiającego

W trakcie spotkania padły następujące pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o uściślenie zakresu inwentaryzacji instalacji.

Odpowiedź 1:

W inwentaryzacji należy określić przebieg tras wszystkich instalacji sanitarnych objętych zakresem wraz z podaniem materiału, długości oraz średnic. Nie wymagane jest nanoszenie takich szczegółów jak zawory, kolana, kształtki, odległości od ścian, podłóg, typu grzejników, specyfikacji armatury itp. Dokładność pomiarów musi zapewnić prawidłowe oszacowanie kosztów związanych z demontażem oraz utylizacją instalacji. Zamawiający udostępni rzuty kondygnacji w formacie dwg za zastrzeżeniem zawartym przedmiocie zamówienia.

Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie, czy instalacja ciepła technologicznego wchodzi w zakres zamówienia i czy jest objęta inwentaryzacją? Proszę o podanie ewentualnego zakresu.

Odpowiedź 2

Instalacja ciepła technologicznego wchodzi w zakres zamówienia i wchodzi w zakres wszystkich elementów dokumentacji łącznie z inwentaryzacją. Zakres obejmuje wymianę instalacji w całym zakresie do wszystkich niezbędnych urządzeń.

Pytanie 3

Proszę o informację, czy w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie mógł podać informacje o ilości zużywanej wody bytowej?

Odpowiedź 3

W trakcie realizacji projektu Zamawiający udostępni informacje w zakresie zużycia wody dla całego budynku bez podziału na zimną/ciepłą wodę. Zamawiający nie posiada opomiarowania ciepłej wody użytkowej.

Pytanie 4

W związku z koniecznością zaprojektowania urządzeń "podczyszczających" ścieki laboratoryjne proszę o informację, czy w zakresie dokumentacji powinna znaleźć się instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu. Proszę o potwierdzenie, że chemikalia z prowadzonych badań i analiz oddawane będą do utylizacji.

Odpowiedź 4

Jeżeli urządzenia do podczyszczania ścieków zostaną zaprojektowane w pomieszczeniach niewentylowanych należy zaprojektować wentylację pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Chemikalia laboratoryjne oddawane są do utylizacji w pojemnikach. Do zlewów laboratoryjnych wprowadzane są jedynie ścieki powstałe na skutek mycia urządzeń, naczyń laboratoryjnych itp.

Sporządziła: Wioletta Baran