

!! UWAGA !!!

DP.2301.27.2017

DATA: 30.06.2017r.

Szanowni Państwo,

Zamawiający poniżej przekazuje treść otrzymanych pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udzielone na nie odpowiedzi:

1. W związku z w/w przetargiem składam zapytanie czy grzejniki c.o. montowane w budynku na Krakowskiej 11 mają być zaopatrzone w zawory termostatyczne i czy koszt dostawy i montażu jest po stronie wykonawcy?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z punktem 1.7 opisu technicznego do projektu termomodernizacji z branży sanitarnej grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne. Koszt dostawy i montażu jest po stronie Wykonawcy.**

Uwaga:

***Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert z 04.07.2017r. godz. 12:00 na 06.07.2017r. godz. 12:00 oraz otwarcia ofert z 04.07.2017r. godz. 12:30 na 06.07.2017r. na godz. 12:30***