

LEGENDA:

- optyczna czujka dymu z izolatorem zwarć
- optyczna czujka dymu
- czujka temperaturowa
- R ręczny ostrzegacz pożarowy
- 1/1 - nr linii/nr czujki
- sygnalizator akustyczny
- Instalacja SP YnTKSYekw 1x2x1 -czujki
- Instalacja SP HDGs2x1-sygnalizatory akustyczne
- Instalacja nagłośnienia YDYp2x1,5

IV KONDYGNACJA

BUDMA

PPU "BUDMA"

Kielce ul.Hauke Bosaka 9

Obiekt	DS "FAMA" w Kielcach przy ul.Śląskiej			
Adres				Rys.nr 6
Przedmiot rysunku	INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE –3 PIĘTRO			Skala 1:100
	Nazwisko i Imię	Uprawnienia	Podpis	
Projektant	mgr inz. Jan Madej	160/85		09.2007r.
Opracował				
Sprawdził	SŁAWOMIR SKROBISZ	426/07/U/C		09.2007r.