



Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe

25-217 Kielce ul. Hauke Bosaka 9 tel (0-41) 361-20-44 ; 361-30-64 NIP 657-172-45-85

# PROJEKT BUDOWLANY

## Tom VII

### - EKSPERTYZA TECHNICZNA P.POŻAROWA -

Nazwa obiektu budowlanego :

**Remont generalny Domu Studenta „FAMA”**

Adres :

**Dom Studenta „FAMA”  
Kielce ul. Śląska**

Inwestor :

**Akademia Świętokrzyska  
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach**

Zespół autorski :

Stanowisko	Imię i nazwisko	uprawnienia	podpis	Data
Opracował :	inż. <b>Zbigniew Dyk</b>	457/2003		2007 -09- 22
Weryfikacja:				

**WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE**

Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona  
Kielce wrzesień 2007.

## **Spis zawartości opracowania:**

1. Postanowienie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (WZ-5595/82/07), w sprawie zastosowania rozwiązań zamiennych w sprawie spełnienia wymagań dotyczących instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
2. Postanowienie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (WZ-5595/87/07), w sprawie spełnienia wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych;
3. Ekspertyza techniczna w zakresie zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do zapewnienia dodatkowego zapasu wody zgromadzonego w jednym lub kilku zbiornikach o łącznej pojemności nie mniejszej niż 100m<sup>3</sup> przeznaczonego do zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
4. Ekspertyza techniczna w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż wynikający z aktualnych przepisów techniczno-budowlanych;