

ZAŁĄCZNIK NR 1d)**Zestawienie urządzeń podlegających obsłudze technicznej – budynek Rektoratu, Kielce**

| Lp. | Nazwa | Ilość. |
|-----|---|--------|
| 1. | Klimatyzator naścienny typu Split Fujitsu - serwerownia pok.22: AOYG18LFC/E009318- jedn. zewnętrzna ASYG18LFCA/E007095-jedn. wewnętrzna | 1 szt |
| 2. | Klimatyzator naścienny typu Split Mitsubishi - serwerownia pok 22: MS-GA60VB 6kW jedn. wewn. i jedn. zewn. | 1 kpl |
| 3. | Klimatyzator naścienny typu Split Fujitsu - Serwerownia pok.65: AOYG18LFC/E009298- jedn. zewnętrzna ASYG18LFCA/E007091-jedn. wewnętrzna | 1 kpl |
| 4. | Kompaktowy węzeł c.o. EC-370 | 1 kpl. |
| 5. | Pompa obiegowa c.o. | 1 szt |
| 6. | Szafa sterownicza węzła ciepłego (sterownik TROVIS 5573 | 1 kpl |
| 7. | Filtroodmulnik JCM -49 I V=0,049 m ³ WZRM Wrocław | 1 szt |
| 8. | Zbiornik ciśnieniowy – naczynie przeponowe ~0,6m ³ Reflex Winkelman | 1 kpl |