

1. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42, nie można modyfikować jednostki, obmiaru oraz opisu pozycji kosztorysowych. Co w przypadku kiedy nie jest konieczne zastosowanie stelaży pod umywalki (wg "Aranżacji wnętrz" mają być wpuszczane w blat), a jednak takie pozycje pojawiają się w przedmiarze "Rektorat sanitarne-łazienki"? Czy zamieszczą Państwo poprawiony przedmiar, czy też samemu można usunąć pozycje 3.7, 7.6, 11.5 ?

Odpowiedź: Po analizie problemu i ze względu na fakt, że przedmiary są dokumentem pomocniczym, który ma ułatwić wykonawcy przygotowanie oferty, zamawiający dopuszcza modyfikację przedmiarów.

2. Czy koniecznym jest zastosowanie zasugerowanych Producentów w przedmiarach robót (np. Zawór kulowy Optibal Dn 15 mm)? Co w przypadku, gdy będą zastosowane równoważne materiały, gdyż

Wykonawca ma do tego prawo zgodnie z UZP?

Odpowiedź : Zgodnie z treścią punktu 16 w Rozdziale III SIWZ : „W przypadku wystąpienia w SIWZ lub którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty/materiały/urządzenia można zastąpić równoważnymi, które nie będą gorsze niż te wskazane w dokumentacji oraz gwarantować będą zachowanie parametrów i funkcjonalności opisanych w dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty/materiały/urządzenia spełniają, wymagania określone przez zamawiającego. Ewentualne występujące w opracowaniach projektowych nazwy (w tym nazwy własne, znaki towarowe),typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy PZP, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych zamawiającego. Wszystkie materiały oraz planowane rozwiązania równoważne i zamienne muszą być uzgodnione pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.”

3. W przedmiarze "Rektorat sanitarne-łazienki" w dużej mierze zawyżone są ilości "Dodatków za wykonanie podejść dopływowych" tj. poz. 3.17 - wg nas 12szt. (8 baterii oraz 4 zawory wypływowe), natomiast w przedmiarze pojawia się 38szt.; poz. 3.18 - wnosimy o zamianę na "KNR 2-15 0107-05 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych oraz pisuarów z rur o śr.nom.15 mm" - ilość 12 szt. Podobna sytuacja jest dla WC damskiego oraz Wc Męskiego przy pomieszczeniach technicznych, a także w przedmiarze o nazwie "Rektorat sanitarne".

Wnosimy zatem o możliwość swobodnej modyfikacji obmiarów oraz pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie 1.

4. Czy piony kanalizacji sanitarnej, które należy wymienić, mają być prowadzone w brudach, czy natynkowo np. w obudowie płyt g-k?

Odpowiedź: Natynkowo w obudowie z płyt g-k.

5. Brak pozycji na likwidację podgrzewaczy ciepłej wody.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1

6. Prosimy o potwierdzenie, że mają być zastosowane ustępy wiszące prod. KOŁO na stelażach. Gdyż wg "ZESTAWIENIA URZĄDZEŃ SANITARNYCH – „BIAŁY MONTAŻ” należy wycenić: Miskę ustępową KOMPAKT np. Nova top pico "Koło"- 21kpl.

Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

7. Czy instalacja wody zimnej ma być prowadzona bez otuliny? Brak pozycji w przedmiarze "Rektorat sanitarne-łazienki".

Odpowiedź: W otulinie.

8. W odp. 3 zamawiający wyjaśnia, że pierwotny Opis do projektu elektrycznego jest nadal aktualny. Wnosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że jest nieaktualny i obowiązuje jedynie Projekt zamieszczony w dniu 07.06.2017r. Ponadto Zamawiający ustnie przekazał podczas wizji, że nie wymaga stosowania opraw z systemem komunikacji bluetooth i czujnikami.

Odpowiedź: Zamieszczone przedmiary na stronie internetowej dotyczące robót elektrycznych (z wyłączeniem fotowoltaiki, która jest aktualna) są nieaktualne. Zamawiający zamieszcza aktualną dokumentację dotyczącą robót elektrycznych, oprócz fotowoltaiki w załączniku nr 22, według którego należy przygotować ofertę.

9. W załączonym nowym przedmiarze – elektrycznym w dalszym ciągu wpisane są nazwy opraw z systemem czujników Zamawiający ustnie przekazał podczas wizji, że nie wymaga stosowania opraw z systemem komunikacji bluetooth i czujnikami. Wnosimy o jednoznaczne określenie wg którego opracowania należy wycenić oprawy.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 8

10. Odnośnie odp. 31 wnosimy o precyzowanie rozwiązań materiałowych na etapie przetargu, celem zachowania równoważności w ofertach.

Odpowiedź: Są określone w dokumentacji projektowej. W przypadku propozycji materiałów równoważnych – patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

11. Wnosimy o ujednoczenie zapisów SIWZ i wyjaśnień. Zamawiający jednocześnie opisuje w SIWZ zakres jako ryczałtowy, a Opisie Przedmiotu Zamówienia część zakresu nakazuje wyceniać zgodnie z przedmiarem. Następnie w wyjaśnieniach w odp. 34 określa przedmiary jako pomocnicze, a w odp. 42 Zamawiający zakazuje modyfikacji ilości do zgodnych z projektowymi.

Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie 1

12. W związku z zamieszczeniem przez Zamawiającego Projektu elektrycznego w dniu 7.06.2017r. zwracamy się o wydłużenie terminu składania ofert zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP.

Termin wyceny części elektrycznej został skrócony przez brak dokumentacji o 9 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 19.06.2017r. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia. Godziny składania i otwarcia ofert nie zmieniają się.

13. Jakiej mają być oprawy? wg dokumentacji świetlówkowe a wg załączonego przedmiaru ledowe.

Odpowiedź: Według nowego załącznika nr 22.

14. Ilości opraw się nie zgadzają, czy można dołożyć pozycję kosztorysową dla brakujących opraw? (ewentualnie zmienić ilości)

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1

15. Brak w przedmiarach centralki monitorowania opraw i rozdzielaczy. Czy można dołożyć pozycję?

Odpowiedź: Według nowego załącznika nr 22.

16. W dokumentacji występują żyrandole, czy one też podlegają wycenie?

Odpowiedź: Według nowego załącznika nr 22.

17. Czy przewidziane jest przesunięcie terminu składania ofert?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 12.

18. Czy w budynku Rektoratu drzwi zewn Dz1 do Dz7 wg rys PB-A-11 mają być drewniane czy jak w przedmiarze aluminiowe przeszklone?

Odpowiedź: Drewniane, stolarka drzwiowa zewnętrzna – drewniana.

19. Czy pozostałe drzwi DB1 i DB2 z wykazu jak wyżej mają być aluminiowe przeszklone jak w przedmiarze podano czy drzwi jako balkonowe z PCV wyjściowe na taras na 1p oraz na parterze z holu, z biura?

Odpowiedź: Tak jak istniejące – PCV.