

	EkoEnergia Polska Sp. z o.o. TEL.698-344-935 ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, daniel@energia-eko.com, www.energia-eko.com
DATA: 09.2016	OBIEKT: **Budynek Rektoratu**
FAZA PROJEKTU: Wykonawczy	ADRES INWESTYCJI: **ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce**
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	INWESTOR: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
NR RYS.: E-2A	OPRACOWAŁ: mgr inż. Dominik Radomski — PODPIS:
	SPRAWDZAŁ: mgr inż.Łukasz Dziedzic — PODPIS:
	PROJEKTANT: mgr inż.Daniel Dziedzic — NR UPR.: SWK/0102/PWOE/13
	TYTUŁ RYSUNKU: Projekt oświetlenia - parter — SKALA: 1 : 100

Wysoki parter – spis pomieszczeń

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m
1	Pomieszczenie biurowe	11,97	2.1	Przedsionek tylpienki	3,40
2	Pomieszczenie biurowe	15,36	2.2	WC męski	9,62
5	Pomieszczenie biurowe	13,96	2.3	Przedsionek tylpienki	4,69
5A	Pomieszczenie biurowe	30,38	2.4	WC damski	8,26
5B	Pomieszczenie biurowe	17,09	2.5	Przedsionek duż gitarnej	77,01
6	Pomieszczenie biurowe	15,13	2.6	Hall	76,77
6A	Pomieszczenie biurowe	15,06	2.7	Korytarz	63,07
7	Pomieszczenie biurowe	15,35	2.8	Korytarz	63,07
8	Pomieszczenie biurowe	15,35	2.9	Pomieszczenie gospodarcze	5,45
9	Pomieszczenie biurowe	15,21	2.10	Pomieszczenie gospodarcze	4,77
10	Pomieszczenie biurowe	15,26	2.11	Pomieszczenie gospodarcze	3,81
11	Pomieszczenie biurowe	15,21	2.12	Pomieszczenie gospodarcze	3,57
11A	Pomieszczenie biurowe	14,83	2.13	Pomieszczenie gospodarcze	5,92
12	Pomieszczenie biurowe	15,21	2.14	Pomieszczenie gospodarcze	0,00
12A	Pomieszczenie biurowe	14,66	2.15	Wiatrołap	1,38
13	Pomieszczenie biurowe	12,32	2.16	Portiernia	8,72
14	Pomieszczenie biurowe	15,31	2.17	Hole główne	295,56
15	Pomieszczenie biurowe	15,36	2.18	Pomieszczenie wydawnictwo	10,58
16	Pomieszczenie biurowe	25,72	2.19	Pomieszczenie wydawnictwo	9,90
17	Pomieszczenie biurowe	15,31	2.20	Pomieszczenie wydawnictwo	10,22
18	Pomieszczenie biurowe	15,78	2.21	Pomieszczenie wydawnictwo	5,06
19	Pomieszczenie biurowe	14,91	2.22	Pomieszczenie wydawnictwo	6,52
20	Pomieszczenie biurowe	14,81	2.23	Ekspedycja	7,66
20A	Pomieszczenie biurowe	15,11	2.24	WC	1,66
21	Pomieszczenie biurowe	15,15	2.25	Korytarz	10,08
21A	Pomieszczenie biurowe	15,21	2.26	Rzutka schodowa	16,8

Legenda – oświetlenie 14032017

	L1 Oprawa natynkowa LED 58W/840 *Dane techniczne wg specyfikacji pi20171095*	
	L2 Oprawa natynkowa LED 18W/840 *Dane techniczne wg specyfikacji pi20171095*	
	L3 Oprawa natynkowa LED 32W/840 *Dane techniczne wg specyfikacji pi20171095*	
	L7 Oprawa natynkowa LED 32W/840 *Dane techniczne wg specyfikacji pi20171095*	
	L8 Oprawa natynkowa LED 47W/840 *Dane techniczne wg specyfikacji pi20171095*	
	L9 Oprawa akentujoca LED 25W/840 *Dane techniczne wg specyfikacji pi20171095*	
	CZUJNIK RUCHU WSPÓŁPRACUJĄCY Z OPRAWAMI OŚWIETLENIOWYMI	

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

SYSTEM SIECI - TN-C