CZ. B- RYS. NR 3B

RZUT I PIĘTRA CZ. A



	EkoEnergia Polska Sp. z o.o. TEL.698-344-935 ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, daniel@energia-eko.com, www.energia-eko.com
DATA: 09.2016	OBIEKT: **Budynek Rektoratu**
FAZA PROJEKTU: Wykonawczy	ADRES INWESTYCJI: **ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce**
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	INWESTOR: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
NR RYS.: E-3A	OPRACOWAŁ: mgr inż. Dominik Radomski — PODPIS:
	SPRAWDZAŁ: mgr inż.Łukasz Dziedzic — PODPIS:
	PROJEKTANT: mgr inż.Daniel Dziedzic — NR UPR.: SWK/0102/PWOE/13
	TYTUŁ RYSUNKU: Projekt oświetlenia - piętro 1 — SKALA: 1 : 100

I Piętro – spis pomieszczeń

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m]	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m]
22	Serwerownia	12,65	3.10	Łazienka	2,13
23	Pomieszczenie informatyczne	15,82	38	Pomieszczenie dydaktyczne	15,50
24	Pomieszczenie informatyczne	15,82	38A	Pomieszczenie dydaktyczne	15,87
25	Pomieszczenie dydaktyczne	15,70	39A	Silo portretowe	48,22
26	Pomieszczenie dydaktyczne	15,45	39	Pomieszczenie dydaktyczne	25,24
26A	Pomieszczenie dydaktyczne	14,66	40	Pomieszczenie dydaktyczne	14,83
27	Pomieszczenie dydaktyczne	15,65	5.1	Przedsionek łazienki	3,95
27A	Pomieszczenie dydaktyczne	15,52	5.2	WC męski	9,62
28	Pomieszczenie dydaktyczne	15,50	5.3	Przedsionek łazienki	4,69
29	Pomieszczenie dydaktyczne	15,69	5.4	WC damski	8,26
30	Pomieszczenie dydaktyczne	15,20	3.5	Aula 1	77,01
31	Pomieszczenie dydaktyczne	14,91	3.6	Hall	76,73
31A	Pomieszczenie dydaktyczne	16,19	3.7	Korytarz	63,07
32	Pomieszczenie dydaktyczne	15,84	3.8	Korytarz	63,07
33	Pomieszczenie dydaktyczne	31,75	3.9	Klatka schodowa	16,51
35	Pomieszczenie dydaktyczne	15,04	3.10	Korytarz	16,57
35A	Pomieszczenie dydaktyczne	15,60	3.11	Pomieszczenie wydawnicze	9,57
35B	Pomieszczenie dydaktyczne	15,40	3.12	Pomieszczenie wydawnicze	21,09
37	Pomieszczenie Rektora	19,69	3.13	Rzutnia na dach	1,20
37A	Pomieszczenie Rektora	31,44	3.14	Pomieszczenie wydawnicze	13,27
37B	Pomieszczenie Rektora	9,80	3.15	Łazienka	1,69
37C	Łazienka	2,17	3.16	WC	1,20

Legenda – oświetlenie 14032017

	L1 Oprawa natynkowa LED 58W/840 Dane techniczne wg specyfikacji p120171095	
	L2 Oprawa natynkowa LED 18W/840 Dane techniczne wg specyfikacji p120171095	
	L3 Oprawa natynkowa LED 32W/840 Dane techniczne wg specyfikacji p120171095	
	L7 Oprawa natynkowa LED 32W/840 Dane techniczne wg specyfikacji p120171095	
	L8 Oprawa natynkowa LED 47W/840 Dane techniczne wg specyfikacji p120171095	
	L9 Oprawa akcentująca LED 25W/840 Dane techniczne wg specyfikacji p120171095	
	CZUJNIK RUCHU WSPÓŁPRACUJĄCY Z OPRAWAMI OŚWIETLENIOWYMI	

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

SYSTEM SIECI - TN-C