



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00, fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitał zakładowy: 56 672 000 zł

Kielce 27-01-2012

TT9-U / 738 / 285 / 12

Koncept Plus
ul. Moniuszki 5B
Kielce

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. uzgadania Projekt Budowlano-Wykonawczy remontu przyłącza kanalizacji sanitarnej dla wykonania przepompowni ścieków dla budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Al.IX Wieków Kielce 19 w Kielcach, pod następującymi warunkami:

1. Uprawniony wykonawca przed rozpoczęciem prac montażowych obowiązany jest przedłożyć w "Wodociągach Kieleckich" "Zgłoszenie przystąpienia do robót".
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie /oryginał/ inwestora o posiadaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art.32 ust.4 pkt 2 (wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl - druki do pobrania, poz. 16).
2. Zgodnie z raportem z przeglądem TV przykanalika z dn. 19.01.2012r. na odcinku od studni S2 do studni S1 w odległości 2,5m od studni S2 stwierdzono "zawalenia na całym obszarze".
W związku z powyższym w/w odcinek będzie podlegał punktowej naprawie, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.
Przyjęte w dokumentacji rury i kształtki kamionkowe winne być pokryte całkowicie szkliwem, łączone na kielichy z uszczelkami fabrycznie wmontowanymi. Dopuszcza się także rury szkliwione tylko od wewnątrz.
W związku z lokalizacją w/w naprawy punktowej w pasie drogowym ul. Al.IX Wieków Kielce, na zajęcie pasa drogowego należy uzyskać pozytywną opinię MZD w Kielcach.
3. Włazy pompowni i studni rozprężnej oraz kominek wentylacyjny należy wyposażyć w biofiltry neutralizujące przykre zapachy.
4. Wykonane uzbrojenie wraz z przebudową instalacji wewnętrznej przed zasypaniem wwkopów podlega przeglądowi technicznemu dokonywanemu przez służby "Wodociągów Kieleckich".
5. Po zakończeniu robót montażowych należy w Biurze Obsługi Klienta "Wodociągów Kieleckich" spisać "Protokół końcowy".
Do "Protokołu .." należy załączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza KS w wersji papierowej oraz w formacie dxf, dwg lub giv (w przypadku gdy wersję elektroniczną dostarczono do Ośrodka Geodezyjnego).
6. Uzgodnienie ważne jest trzy lata.

DYREKTOR
ds. Technicznych i Eksploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska