

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

LEGENDA:

30	DRZWI EI 30 DYMOSZCZELNE
	DRZWI PROJEKTOWANE
H25	HYDRANT WEWNĘTRZNY 25
ZH	ZAWÓR HYDRANTOWY
EI30	ŚCIANA PPOŻ. EI 30
EI60	ŚCIANA PPOŻ. EI 60
REI60	ŚCIANA PPOŻ. REI 60
REI120	ŚCIANA PPOŻ. REI 120
30	DRZWI EI 30
60	DRZWI EI 60
CSP	CENTRALA SYSTEMU SYGN. POŻAROWEJ
DSO	CENTRALA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZ. WRAZ Z MIKROFONEM STRAŻAKA
PWP	PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
W-75	NASADA W-75 DO ZASILANIA W WODĘ INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ PRZECIWPOŻAROWĄ W BUDYNKU

cmf+
CMFplus sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
e.mail: biuro@cmfplus.pl www.cmfplus.pl
NIP:525 258 23 17, KRS 0000504667

Projekt:

EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)

Budynek:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dom studenta "MELODIA", ul. Śląska 15, Kielce

Rysunek:

Rzut kondygnacji powtarzalnej 2 - 9

Opracowanie:		Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Marek Oficjalski Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych		514/2009	
mgr inż. Karol Halwic Rzeczoznawca budowlany		dec. nr RZE/X/060/04 Centr. Rej. Rzecz. Bud nr 78/04/R/C	
Skala:	Numer:	Wersja:	Data:
1 : 100	3	V01	listopad 2018 r.