

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski
(nazwa, producent, rok produkcji)

L.p.	Parametr wymagany	Wartość wymagana, graniczna TAK/NIE	Parametry techniczne i wyposażenie oferowane przez Wykonawcę (dokładny opis)
1.	2.	3.	4.
	Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy aparat przeznaczony do pomiaru kryształów o różnej wielkości oraz silnie absorbujących promieniowanie rentgenowskie. Dyfraktometr powinien pracować w systemie automatycznym, ale z możliwością wyboru zaawansowanego trybu pracy.		
	Dyfraktometr powinien być wyposażony w:		
1.	Lampę rentgenowską zamkniętą z anodą molibdenową:		
	a. moc lampy: co najmniej 2 kW,		
	b. zakres pracy lampy: 20~50 kV, 2~16 mA.		
2.	Generator wysokiego napięcia: o mocy co najmniej 3 kW stabilność: min. ±0.01%, zakres regulacji: napięcie: 20 – 60 kV (krok co 2 kV) prąd: 2 – 60 mA (krok co 2 mA).		
3.	Czterokołowy goniometr z czterema rotacjami: trzema do obracania kryształu i jedną do detektora. Goniometr do badań próbek monokrystalicznych Zakres : oś χ ustalona 45° oś ϕ - 20 do 300° oś ω 2 θ ±90° oś 2 θ -110 do +5° Przedłużone kierunki czterech osi powinny przecinać się w jednym punkcie przy błędzie nie przekraczającym 10. Na osi phi zapewniona możliwość utrzymania przedmiotu o wadze do 2kg. Goniometr powinien być wyposażony w detekcję ustawień kolizyjnych (zabezpieczenie sprzętowe i programowe). Powinien posiadać system blokowania ruchu goniometru w przypadku dowolnej kolizji. Odległość pomiędzy próbką, a detektorem powinna wynosić 30 – 115 mm (ustawiana komputerowo).		

4.	Detektor CCD:		
	a. średnica aktywna: min. 70 mm – max. 72mm,		
	b. system powinien być wyposażony w kamerę do centrowania próbki i obserwacji próbki w trakcie pomiaru,		
	c. powinien być zoptymalizowany do zbierania danych dla długości Mo K α , o najwyższej czułości z przyrostem co najmniej 180 elektronów na foton promieniowania Mo K α ,		
	d. powinien posiadać kolimator, min. 3 szt. (0,8; 0,5; 3 mm)		
	e. czas odczytu powinien wynosić max. 0.74 sek. w trybie odczytu 1kx1k,		
	f. kwantowa wydajność detekcji układu scalonego CCD powinna być wyższa niż 60%.		
	g. ramię detektora (lub ramię theta) powinno być zintegrowane z systemem, aby umożliwić zmianę odległości między środkiem próbki, a detektorem z poziomu komputera sterującego, oddalenie detektora od środka kryształu co najmniej 45 – 120 mm,		
	h. układ scalony powinien być klasy naukowo-badawczej i charakteryzować się najwyższą jakością przy jak najniższych ilościach defektów, a wszelkie pozostałe parametry układu scalonego CCD – współczynnik wzmocnienia, prąd ciemny, szum odczytu, itp. powinny być zoptymalizowane dla celów gromadzenia wewnętrznych danych krystalograficznych.		
	i. minimalizacja szumów elektrycznych z otoczenia oddziałujących na odczyty z czujnika CCD i komunikację z komputerem sterującym poprzez dedykowane, szybkie łącze 1 Gb Ethernet.		
	j. obudowa antyradiacyjna (zgodna z CE).		
5.	<p>Źródło promieniowania / Generator</p> <p>Aparat musi zawierać generator wysokiego napięcia chłodzony powietrzem (zamknięty układ chłodzenia). Wymagana jest nieskomplikowana dla zwykłego użytkownika wymiana kolimatora generującego wiązki o średnicach 0.5 i 0.8 mm.</p>		

6.	Zestaw komputera stacjonarnego:		
	<p>a. Procesor posiadający minimum cztery rdzenie, wydajność procesora w poniższych testach nie mniejsza w każdym przypadku niż następujące wyniki: 3DMARK '06: CPU Suite – min 5853 CINEBENCH R10 Single(32-bity) – min. 4773 CINEBENCH R10 Multi (32-bity) – min. 15956 CINEBENCH R11.5 (64-bity) – min. 5,4 dołączony wentylator</p>		<p>Należy podać: nazwę własną proponowanego sprzętu, model, producenta i rok produkcji dokładny opis proponowanego wyposażenia oraz wpisać jego parametry</p>
	<p>b. Pamięć Pamięć 8192 MB (1600MHz PC3-12800) (2x4096 MB) DDR3 rodzaj pamięci DDR3 DIMM standard DDR3-1600 (PC3-12800) częstotliwość pracy 1600 MHz przepustowość 12800 MB/s</p>		<p>Należy podać: nazwę własną proponowanego sprzętu, model, producenta i rok produkcji dokładny opis proponowanego wyposażenia oraz wpisać jego parametry</p>
	<p>c. Płyta główna wyposażona w chipset rekomendowany przez producenta procesora obsługa technologii CrossFire, SLI rodzaj obsługiwanej pamięci DDR3 DIMM PCI-Express x16 (2 szt.) PCI-Express x1 (2 szt.) ilość złączy PCI (3 szt.) standard kontrolera (liczba kanałów) Serial ATA III (2) Serial ATA II (4) obsługa RAID - RAID 0, 1, 5, 10 zintegrowana karta sieciowa Gigabit LAN zintegrowana karta dźwiękowa 7:1 HD Audio kontrolery USB 3.0 USB 2.0 12 x port USB 2.0 (4 z tyłu obudowy, 8 na płycie) porty zewnętrzne: 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x VGA, 4 x USB, Audio, SPDIF out, 2x USB 3.0, wtyczka zasilania ATX 24pin standard płyty ATX</p>		<p>Należy podać: nazwę własną proponowanego sprzętu, model, producenta i rok produkcji dokładny opis proponowanego wyposażenia oraz wpisać jego parametry</p>

<p>d. Dysk twardy format szerokości 3.5 cala typ magnetyczny pojemność 500 GB interfejs Serial ATA wersja interfejsu Serial ATA/300 prędkość obrotowa 7200 obr./min. pamięć cache 32 MB maks. transfer wewnętrzny co najmniej 748 Mbps maks. transfer zewnętrzny 300 MB/s średni czas dostępu 8 ms wytrzymałość w czasie pracy 65 G wytrzymałość w czasie spoczynku 300 G minimalna głośność 29 dB technologia NCQ technologia S.M.A.R.T.</p>		<p>Należy podać: nazwę własną proponowanego sprzętu, model, producenta i rok produkcji dokładny opis proponowanego wyposażenia oraz wpisać jego parametry</p>
<p>e. Obudowa Midi Tower kolor czarny, standard ATX ilość kieszeni: 5.25 4 szt., 3.5 zewn. 1 szt., 3.5 wewn. 5 szt. moc zasilacza co najmniej 450 W złącza na przednim panelu: audio, 2x USB dostępne opcje 4 wentylatory 120mm rodzaj materiału stal szerokość nie większa niż 200 mm wysokość nie większa niż 430 mm głębokość nie większa niż 487 mm</p>		<p>Należy podać: nazwę własną proponowanego sprzętu, model, producenta i rok produkcji dokładny opis proponowanego wyposażenia oraz wpisać jego parametry</p>
<p>f. Karta graficzna Typ złącza PCI-Express x16 wielkość pamięci co najmniej 1024 MB typ zastosowanej pamięci GDDR3 taktowanie rdzenia co najmniej 800 MHz taktowanie pamięci co najmniej 1794 MHz szyna danych pamięci 64 bit kompatybilność z techn. współbieżności SLI rodzaje wyjść/wejść: wyjście HDMI, wyjście DVI wyjście D-Sub typ chłodzenia wentylator wersja opakowania produktu BOX obsługiwane standardy: OpenGL 3.1, DirectX 11</p>		<p>Należy podać: nazwę własną proponowanego sprzętu, model, producenta i rok produkcji dokładny opis proponowanego wyposażenia oraz wpisać jego parametry</p>

<p>g. Karta muzyczna integrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio</p>		
<p>h. Karta sieciowa zintegrowana z płytą główną - 10/100/1000 Mbit/s Czytnik kart pamięci-montowany w zatoce 3.5" typu „all in one”</p>		
<p>i. Napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD. typ napędu DVD-Multi Prędkość zapisu CD i DVD z co najmniej wskazanymi prędkościami : zapis DVD+/-R 22 x, zapis DVD+/-RW 8 x, 6x DVD-RW, zapis DVD+/-R DL 16 x, 12x DVD-R DL, zapis DVD+/-RW DL 12 x DVD-RAM zapis CD-R 48 x zapis CD-RW 32 x odczyt CD-ROM 48 x odczyt DVD-ROM 16 x pojemność pamięci podręcznej co najmniej 2048 kb interfejs Serial ATA formaty zapisu dla CD</p>		<p>Należy podać: nazwę własną proponowanego sprzętu, model, producenta i rok produkcji dokładny opis proponowanego wyposażenia oraz wpisać jego parametry</p>
<p>j. Klawiatura pełnowymiarowa, przewodowa podłączana przez port USB</p>		
<p>k. Mysz laserowa, przewodowa, dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB Zasilacz umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu</p>		
<p>l. System operacyjny Windows 7 Professional PL OEM 32 bit lub równoważny, spełniający poniższe warunki: graficzny interfejs użytkownika, darmowa aktualizacja w języku polskim, możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony WWW przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji; ochrona połączeń internetowych; komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy – w języku polskim, powinny zapewniać działanie w trybie graficznym; możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory.</p>		

<p>Oprogramowanie biurowe MS Office Professional 2010 wersja PL (32-bit) MOLP EDU lub równoważne spełniające poniższe warunki: pakiet zawiera odpowiedniki programów MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK, MS ACCESS posiadające ich pełną funkcjonalność i w pełni kompatybilne z pakietem MS Office - wymagana jest pełna zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie i edycję dokumentów stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania dodatkowych programów czy przeglądark, bez utraty formatowania, itp.; wbudowany domyślny klient pocztowy musi współpracować z MS Exchange; nagrywanie, wykonywanie, tworzenie i edycja makr zapisanych w języku Visual Basic; producent oprogramowania zapewnia infolinię techniczną w języku polskim - istnieje możliwość sprawdzenia legalności oprogramowania przez tą infolinię po podaniu klucza produktu</p>		
<p>l. Zasilacz awaryjny UPS Moc wyjściowa co najmniej 700 VA/420 W Napięcie wejściowe 230 V Filtracja napięcia wyjściowego filtr przeciwzakłóceńowy tłumikwarystorowy Napięcie wyjściowe 230 V Częstotliwość prądu 50 Hz Czas podtrzymania 5 - 12 min Czas przełączania na UPS 3 ms Czas powrotu na pracę z sieci 0 ms Ilość gniazd wyjściowych 2 szt. Zimny start Sygnalizacja akustycznie - optyczna Interfejs USB Dodatkowe informacje: filtr telekomunikacyjny, oprogramowanie do zarządzania UPS</p>		<p>Należy podać: nazwę własną proponowanego sprzętu, model, producenta i rok produkcji dokładny opis proponowanego wyposażenia oraz wpisać jego parametry</p>
<p>m. Monitor wersja standartowa- wymagania minimalne: przekątna 23 cali technologia wykonania IPS rodzaj podświetlenia LED obrotowy ekran pivot rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 piksele obszar aktywny 509 x 286 mm</p>		<p>..... (nazwa monitora, producent, rok produkcji)</p>

	<p>kontrast 1000:1 jasność 250 cd/m² wielkość plamki 0.27 mm czas reakcji plamki 5 ms kąt widzenia pion 178 ° kąt widzenia poziom 178 ° ilość wyświetlanych kolorów 16.7 mln analogowe złącze D-Sub 15-pin cyfrowe złącze DVI, HDMI zgodność z technologią HDCP głośniki 2 x 2 W spełniane normy jakościowe Energy Star szerokość nie więcej niż 547 mm wysokość nie więcej niż 407,5 mm głębokość nie więcej niż 249,5mm waga nie więcej niż 5,4 kg kolor obudowy czarny kompatybilny z Kensington-lock</p>		
	<p>Zamawiający będzie się ubiegał o dokument upoważniający do zerowej stawki podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.), co wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.</p>		
<p>7.</p>	<p>Oprogramowanie obsługowe oraz do rozwiązywania struktur. Licencja bezterminowa, wielostanowiskowa na minimum 3 stanowiska.</p>		
<p>8.</p>	<p>Drukarka: Drukarka laserowa monochromatyczna A4 Nominalna prędkość druku w czerni 33 str./min Wydruk pierwszej strony < 10 sek. Jakość druku w czerni 1200 x 1200 dpi Gramatura papieru 60 - 163 g/m² Technologia druku monochromatyczny druk laserowy Normatywny miesięczny cykl pracy 50 000 stron Szybkość procesora 600 MHz Standardowa pamięć min 128 MB (możliwość rozszerzenia do 384 MB) Druk dwustronny Automatyczny (standardowo) Emulacje PCL 6, PCL 5c, Rozwiązania komunikacyjne Serwer wydruków z kartą Gigabit Ethernet,</p>		<p>..... (nazwa drukarki, producent, rok produkcji)</p>

	port Hi- Speed USB 2.0 Kabel połączeniowy USB drukarki z komputerem Obsługiwane systemy operacyjne Windows® 7 (32- i 64-bitowy), Windows Vista®(32- i 64-bitowy), Microsoft® Windows® XP (32- bitowy/64-bitowy), Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy)		
Zamawiający będzie się ubiegał o dokument upoważniający do zerowej stawki podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.), co wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.			
9.	Przystawka temperaturowa:		
	a. zakres co najmniej 90-400K i dokładność +/- 0.1K, wraz ze wszystkimi przyłączeniami,		
	b. jako czynnika chłodzącego powinna używać ciekłego azotu,		
	c. powinna posiadać instalację do automatycznego napełniania dewara: w tym dodatkowe naczynie dewara na ciekły azot o pojemności 60 litrów,		
	d. powinna posiadać wszystkie niezbędne chłodziarki do zestawu dyfraktometru, w tym układ chłodzenia typu „Split”.		
	<u>Inne wymagania</u>		
10.	Żarówki halogenowe 24V, o mocy min. 40W – min. 4 szt.		
11.	Żarówki typu multi LED – min. 2 szt.		
12.	Bezpieczniki o mocy min. 1A – min. 10 szt.		
13.	Czujnik przepływu wody – min. 1 szt.		
14.	Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji z bezpłatnym serwisem, minimum 24 miesiące, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.		

15.	Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi, minimum 12 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.		
16.	Wykonawca przeprowadzi trzydziestodwugodzinne szkolenie, dla 4 osób wskazanych przez zamawiającego, w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu oraz w zakresie użytkowania dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania. Szkolenie zostanie przeprowadzone bezpośrednio po uruchomieniu sprzętu, w miejscu jego użytkowania.		
17.	Instrukcja obsługi dla zakupywanego sprzętu, w 1 egzemplarzu, w języku polskim, w formie papierowej/drukowanej lub na nośniku CD/DVD.		

UWAGA:

1. W rubryce 4 wykonawca zobowiązany jest wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu i czas na jaki udzielona będzie gwarancja i rękojmia oraz potwierdzić pozostałe inne wymagania zamawiającego.
2. W przypadku zaproponowania sprzętu o parametrach gorszych niż wymagane przez zamawiającego i w przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji i rękojmi oferta zostanie odrzucona.
3. Urządzenie powinno być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) potrzebne do jego uruchomienia i pracy u odbiorcy do celu, dla którego jest zakupywane, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego. Komplet kabli przyłączeniowych dla danej konfiguracji powinien być ujednolicony kolorystycznie.