



WYJAZD NA UL. ŚLĄSKĄ

LEGENDA:

**H** HYDRANT ZEWNĘTRZNY

droga pożarowa - zapewniono dostęp do 55%  
obwodu zewnętrznego budynku

Komenda Wojewódzka  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Kielcach



CMFplus sp. z o.o.  
ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa  
e-mail: biuro@cmfplus.pl www.cmfplus.pl  
NIP:525 258 23 17, KRS 0000504667

Projekt:

**EKSPERTYZA TECHNICZNA  
DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ**

w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)

Budynek:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  
Dom studenta "FAMA", ul. Śląska 13, Kielce

Rysunek:

Plan zagospodarowania terenu

Opracowanie:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Marek Oficjański	514/2009	
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych		
mgr inż. Karol Halwicz	dec. nr RZE/X/000/04	
Rzeczoznawca budowlany	Centr. Rej. Rzecz. Bud nr 78/04/RIC	
Skala:	Numer:	Wersja:
1 : 100	6	V01
		Data:
		listopad 2018 r.