







ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ							
NAZWA		D.1		D.2		D.3	
							
SZEROKOŚĆ W ŚWIEŹLE PRZEJŚCIA [mm]	S	900		900		900	
WYSOKOŚĆ W ŚWIEŹLE PRZEJŚCIA [mm]	H	2020		2020		2020	
SZEROKOŚĆ W ŚWIEŹLE MURU [mm]	So	1000		1000		1000	
WYSOKOŚĆ W ŚWIEŹLE MURU [mm]	Ho	2080		2080		2080	
STRONA OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ [szt.]		-	1	1	-	-	3
SUMA		1		1		3	
CECHY SZCZEGÓLNE		POJEDYŃCZE		POJEDYŃCZE		POJEDYŃCZE	
OŚCIEŻNICE		OŚCIEŻNICA Z KSZTAŁTOWNIKÓW STAŁOWYCH MAŁOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE SKRZYDŁA		OŚCIEŻNICA Z KSZTAŁTOWNIKÓW STAŁOWYCH MAŁOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE SKRZYDŁA		OŚCIEŻNICA Z KSZTAŁTOWNIKÓW STAŁOWYCH MAŁOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE SKRZYDŁA	
SKRZYDŁO		PŁYTOWE PEŁNE (WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA), OKLEINA HPL		PŁYTOWE PEŁNE (WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA), OKLEINA HPL		PŁYTOWE PEŁNE (WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA), OKLEINA HPL	
KOLOR		SZARY RAL 7037		BIAŁY RAL 9010		SZARY RAL 7037	
ZAMKI, OKUCIA		KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ, DWA ZAWIASY, ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY		KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ, DWA ZAWIASY, ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY		KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ, DWA ZAWIASY, ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY	
WYPOSAŻENIE		SAMOZAMYKACZ, STOPKA PODPOROWA		SAMOZAMYKACZ, STOPKA PODPOROWA, PODCIĘCIE WENTYLACYJNE (OTWORY O SUMARYCZNYM PRZĘKROJU NIE MNIEJSZY NIŻ 0,022m2)		SAMOZAMYKACZ, STOPKA PODPOROWA	
UWAGI		-GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARTCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY -IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RA1 ≥ 35dB -OTWORY DRZWIOWE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO NOWO ZAMAWIANEJ STOLARKI		-GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARTCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY -OTWORY DRZWIOWE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO NOWO ZAMAWIANEJ STOLARKI		-GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARTCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY -IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RA1 ≥ 35dB -OTWORY DRZWIOWE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO NOWO ZAMAWIANEJ STOLARKI	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
NAZWA	01	
		
SZEROKOŚĆ W ŚWIEtle OŚCIEŻNICY [mm]	S	1230
WYSOKOŚĆ W ŚWIEtle OŚCIEŻNICY [mm]	H	1860
IŁOŚĆ [szt.]	7	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	U < 1,1 [W/(m2K)]	
MATERIAŁ	PROFILE PCV WZMOCNIANE KSZTAŁTOWNIKAMI STAŁOWYMI	
KOLOR	BIAŁY RAL 9010	
SZKLENIE	SZKŁO BEZPIECZNE	
UWAGI	-OKNA WYPOSAŻONE W NAWIETRZAKI, -STOLARKĘ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO OTWORU, - STOLARKA O PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ	

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE

UWAGA:

- Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
- Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.

NR REWIZJI	TREŚĆ	DATA	PODPIS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI Klonów 48A, 26-140 Łączna T: 41 242 87 17 E: studio@monopi.pl W: www.monopi.pl
<div>monopi studio</div> <div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</div>	

INWESTOR
UNIwersytet JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH – ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

NAZWA INWESTYCJI	
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DERMATOLOGICZNO-KOSMETYCZNE WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU UJK W KIELCACH	
LOKALIZACJA	DZIAŁKA NR
al. IX Wieków 19, 25-317 Kielce	nr ewid. 111/3, obręb 0017

ZESPÓŁ AUTORSKI		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Robert Sendkowski	MPOIA/034/2015	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Roma Sendkowska	MPOIA/113/2015	
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			

STADIUM	SPECJALNOŚĆ/BRANŻA	ARKUSZ	REWIZJA
PROJ. BUDOWLANO-WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	594 x 297	00
TYTUŁ RYSUNKU		DATA	NR RYSUNKU
		07.2016	
ZESTAWIENIE STOLARKI		SKALA	A-03
		1 : 50	

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być kopiowana lub rozpowszechniana bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich : Pracowni Architektonicznej Monopi Studio Robert Sendkowski.