


Agregat AG2 np. typ P18BK.NSC lub równoważne  
o Qch=6,0kW, mocy elektrycznej Pel=1,50kW,  
1x230V, 50Hz, wymiary (WxHxD)=870x655x320mm  
masa M=49kg.

**1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji**

- sanitarnych.
2. Lokalizację jednostek wewnętrznych dopasować do siatki stropu podwieszanego.
3. Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi.
4. Należy zapewnić powierzchnie serwisowe w silece podwieszanym zgodninymi z wytycznymi DTR producenta urządzenia.
5. Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem pożarowym należy uszczelnić.
6. W przypadku kolizji z innymi instalacjami należy rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
7. Jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne, które nie są fabrycznie wyposażone w pompi skroplin, należy wyposażyć dodatkowo w indywidualne pompi skroplin.
8. Włączenia przewodów skroplinowych do instalacji kanalizacji sanitamej wykonać poprzez syfony z blokadą antyzapiecznającą.
9. Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielania pożarowego uszczelnić masą ognioochronną o odporności ogólnowej tej przegrody.
10. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
11. Wszystkie przyjęte w fazie realizacji zamiarne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzać z autorem niniejszego opracowania.

**- przewód freonowy (ciecz)**

- przewód teonowy (ciecz)
  - przewód teonowy (gaz)
  - przewód skryplinowy
  - jednostka klimatyzacji zewnętrzna
  - jednostka klimatyzacji wewnętrzna

Ciecz Cu<sup>2+</sup> 6,35 - średnica przewodu cieczowego  
 Gaz Cu<sup>+</sup> 12,70 - średnica przewodu gazowego

±1,0%

Ø23PVC

TO

PSC

  - spadek przewodności
  - średnica przewodu skryplinowego
  - tulej ochronna
  - przejście szczelne

**PRACOWNIA  
ARCHYTEKTONICZNA**

**MONOPI STUDIO ROBERT SENCOWSKI**  
Klondy 48A, 26-140 Łęczna  
T: 41 242 87 17  
E: [sztudio@monopi.pl](mailto:sztudio@monopi.pl) W: [www.monopi.pl](http://www.monopi.pl)

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH - ul. Żwirskiego 5, 25-369  
MIEJSCOWOŚĆ  
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DERMATOLOGICZNO-KOSMETYCZNEJ  
WYDZIAŁ LĘKARSKIEGO I NAUK O ŻYWIENIU UK W KIELCACH

LAWIENKA ul. IX Włocław 19, 25-317 Kłodka		DZIAŁA W nr ewid. III/3 obręb 0017	
ZEPŁ. LUBIENIA	nr. WŁOCŁAW	nr. DZIAŁA	POSZ.
PAWŁOWIA	mgr inż. Maciej Grzegorec	SWK/0066/P005/11	
GRACOWIA			
GRACOWIA			
GRACOWIA	mgr inż. Michał Janus	SWK/0168/P005/09	

RZUT PARTERU - INSTALACJA KLIMATYZACJI I ODPROWADZENIA SKROPLIN	REZERWA	STADIUM	OPIS PRACOWNICZY	DATA	SKALA
	00	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	SANITARNIA	07/2016	1:50
TYTUŁ, TEMAT I INNE INFORMACJE				INNE INFORMACJE	
S-06					