

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Branża elektryczna

Inwestor: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Nazwa zadania: Remont pomieszczeń CWO z N, Kielce ul. Ślaska 11A.

Branża: Instalacje elektryczne wewnętrzne

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Niniejsza specyfikacja techniczna opisuje wymagania dotyczące wykonania robót związanych z przebudową instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Centrum Osób z Niepełnosprawnościami w budynku DS Odyseja, Kielce ul. Ślaska 11A.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robót jak w pkt. 1.

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie przystosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych w danym obiekcie.

Specyfikacja Techniczna opisuje zasady prowadzenia robót związanych z wykonaniem w/w elementów instalacji. Niezależnie od stopnia dokładności dokumentów otrzymanych od Inwestora, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania właściwego rezultatu końcowego. W przypadku wątpliwości lub stwierdzenia błędu w dostarczonych dokumentach Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny upoważniony jest do wprowadzenia zmian. Wszelkie nieujęte prace oraz niezgodności będą interpretowane na korzyść Inwestora.

W zakres robót Wykonawcy wchodzi:

- dostawa wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania zadania
- dostarczone materiały i urządzenia muszą być sprawne i zabezpieczone przed czynnikami mogącymi negatywnie wpłynąć na jakość wykonanych prac
- montaż i uruchomienie wszystkich urządzeń
- dostawa i montaż tras kablowych, kabli i przewodów wchodzących w skład montowanej instalacji elektrycznej
- wykonanie otworów i przebić w stropach wraz z ich uszczelnieniem.
- wykonanie i zgłoszenie do odbioru Inwestorowi robót zanikających
- wykonanie niezbędnych pomiarów wykonanej instalacji oraz sporządzenie protokołów z wynikami pomiarów
- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie certyfikatów i deklaracji zgodności na dostarczone materiały i urządzenia
- zgłoszenie Inwestorowi zakończenia prac oraz gotowości do odbioru końcowego
- wszelkie przerwy w dostawie energii elektrycznej lub działaniu sieci komputerowej i innych sieci działających na obiekcie Wykonawca uzgodni z Inwestorem
- Wykonawca w własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczy miejsca w których będą wykonywane roboty zgodnie z przepisami BHP

4. OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną

5. ZAKRES ROBÓT

- Wymiana istniejących opraw świetłówkowych na nowe oprawy typu LED wraz z częściową wymianą

instalacji elektrycznej – 24 szt. oprav

- Przeróbki w instalacji oświetlenia polegające na obniżeniu wyłączników sterujących oświetleniem oraz częściowa zmiana lokalizacji gniazd wtykowych 230V w celu lepszej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
- Montaż instalacji przyzywowej z powiadomieniem do portierni w łazience dla osób z niepełnosprawnościami .

6. GWARANCJA MIN. 36 M-CY