

ZESTAWIENIE DIGESTORII I CENTRAL

Nr dygestorium	Nr pomieszczenia	Nr tablicy	Nr pomieszczenia tablicy	moc silnika	napięcie	typ falownika	typ przewodu od tablicy do falownika	typ przewodu od falownika do silnika		NR ELEMENTU STERUJĄCEGO
1	227	T201	229	1,1	400	SED2-1.1/35B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	II PIĘTRO	
2	126	T100	125A	1,1	400	SED2-1.135B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	I PIĘTRO	
3	129A	T103	129A	1,1	400	SED2-1.1/35B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	I PIĘTRO	
4	530	T503	530	1,1	400	SED2-1.1/35B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	V PIĘTRO	
5	131	T105	131	1,1	400	SED2-1.135B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	I PIĘTRO	
6	336	T303	336	1,1	400	SED2-1.1/35B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	III PIĘTRO	
8	127	T101	128	1,1	400	SED2-1.1/35B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	I PIĘTRO	
7	22	T2	21	1,1	400	SED2-1.135B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	PARTER	
10	306	T320	306	1,1	400	SED2-1.1/35B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	III PIĘTRO	
11	420	T407	420	1,1	400	SED2-1.1/35B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	IV PIĘTRO	
12	115	T108	115	1,1	400	SED2-1.135B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	I PIĘTRO	
13	16B	T8	16B	1,1	400	SED2-1.1/35B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	PARTER	
15	216	T210	216	1,1	400	SED2-1.1/35B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	II PIĘTRO	
16	242	T213	243	1,1	400	SED2-1.135B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	II PIĘTRO	
17	243	T213	243	1,1	400	SED2-1.1/35B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	II PIĘTRO	
18	241	T211	242	1,1	400	SED2-1.1/35B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	II PIĘTRO	
20	241	T211	242	1,1	400	SED2-1.135B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	II PIĘTRO	
21	343	T309	344A	1,1	400	SED2-1.1/35B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	III PIĘTRO	
22	39	T9	40B	1,1	400	SED2-1.1/35B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	PARTER	
23	243	T213	243	1,1	400	SED2-1.135B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	II PIĘTRO	
24	7	T22	6	1,1	400	SED2-1.1/35B	YDY4x1,5	2YSLCY-J4x1,5	PARTER	

**Nr centrali**

N4W4	018A	RII/2	PIWNICA	33,5	400	SED2-37/35B	YKY4x16	2YSLCY-J4x16	PIWNICA	8/67
N1W1	VI piętro	RWG	VI piętro	15	400	SED2-15/35B	YDY4x10	2YSLCY-J4x10	VI PIĘTRO	7/44
N2W2	VI piętro	RWG	VI piętro	15	400	SED2-15/35B	YDY4x10	2YSLCY-J4x10	VI PIĘTRO	7/45
N3W3	VI piętro	RWG	VI piętro	22	400	SED2-22/35B	YKY4X16	2YSLCY-J4x16	VI PIĘTRO	7/46
N5W5	VI piętro	RWG	VI piętro	15	400	SED2-15/35B	YDY4x10	2YSLCY-J4x10	VI PIĘTRO	7/47
N6W6	VI piętro	RWG	VI piętro	18,5	400	SED2-18,5/35B	YDY4x10	2YSLCY-J4x10	VI PIĘTRO	7/48